

**Bauvorhaben: UKD-Standard**
**Raumbuch Seite:**

Raum-Nr.:

Ebene:

Bezeichnung: **Futterküche 10m<sup>2</sup>**

Abteilung:

**400 Bauwerk Technische Anlagen**
**410/473 Sanitär / Medien**

Entwässerung	X	Wasserversorgung	Anschlusswert	Verbrauch	Gasversorgung		
					Art	Anschlusswert	Verbrauch
a) Abw. Normal b) Laborabw.		Trinkwasser kalt Trinkwasser warm Laborwasser kalt Laborwasser warm  c) aufbereitetes Wasser für c) Spezifikation	0,15 l/s 0,15 l/s				
					Versorg. zentral /dezentral		

  

Druckluft		Sanitärobjekte	sonstiges
- Anschlusswert - Verbrauch - Entnahmestellen - Gleichzeitigkeit - Druck - Spezifikation Versorg. zentral /dezentral	l/min bei 3 bar l/min Stk. % bar	Notdusche Augendusche Handwaschbecken	Handwaschbecken mit Armhebelbedienung Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender Abwurfbehälter

**420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte**

- Raumtemperatur besond. Anf. wenn ja: zul.Toleranz +/-	max. 26°C nach ASR °C K	- relative Feuchte besond. Anf. wenn ja: zul.Toleranz +/- - gefährliche Arbeitsstoffe wenn ja:	- Luftwechsel nach DIN/VDI bes. Anforderung %r.F %r.F
- Wärmeabgabe aller Geräte an die Raumluft Gleichzeitigkeit	3,00 80 kW %	- Gerätekühlung m. Kühlwasser Druck/ bar Temp. KW +/K	sonstiges Heizkörper in Hygieneausführung Dunstabzugshaube

**440/450 Starkstromanlagen / Fertigmelde- und Informationstechnische Anlagen**

- Beleuchtung nach DIN/ASR bes. Anford. Bildschirmarbeitspl. Sonderleuchten	X 500 lx	- Steckdosen Anzahl Stk Nennsp. V Nennstr. A USV (x) NEA (x)	- direkt angeschl. Geräte Elektroherd Geschirrspüler
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzwachten		- örtliche USV-Anlage falls ja: kVA	- Gleichzeitigkeit aller Stromverbraucher 80%
- TK-Anlage Tischapparate / DECT Wandapparate Chefanlage	1 / 0 Stk. Stk. Stk.	- Datennetz Datenanschl. 1 Stk.	- Brandmeldeanlage - Einbruchmeldeanlage - Zutrittkontrolle  sonstiges

**474 Labortechnische Anlagen**

Sicherheitsschränke	Stk.	Vab m <sup>3</sup> /h	- Laborabzüge Stk. Abmessung LxBxH Vab m <sup>3</sup> /h	- Einrichtungsgegenstände Stk. lfd/m
Gastlaschenschrank Sicherheitsschrank Chemikalienschrank Abzugsunterschrank Giftschrank Erste Hilfe Schrank			- Sonderabzüge Stk. Abmessung LxBxH Vab m <sup>3</sup> /h	
			- Arbeitsplatzabsaugungen Stk. Abmessung LxBxH Vab m <sup>3</sup> /h	
Einbaueräte	Stk.			
Laborglaspüomaschine Unterbaufühlschrank Unterbaufrierschrank Vakumpumpe			Großgeräte Kühlschrank Standgerät 1 Gefrierschrank Standgerät 1 Ultratiefkühlschrank CO2-Brutschrank Sicherheitswerkbank	sonstiges Elektroherd Geschirrspüimaschine Arbeitsstischlampe CNS Medienampel

**480 Gebäudeautomation**

- Raumdruck Überdruck Unterdruck Überwachung im Raum	Pa Pa	- Steuerung Lüftung/Klima Feuchte Temperatur Druck Nachtabenkung	vom Raum über GLT	- Störmeldungen vom Raum von Geräten
---	----------	--	-------------------	---

**weitere Hinweise**

Wand- und Bodenbelag abwaschbar, desinfizierbar  
Zutrittskontrolle, Tastergesteuerte Öffnung wie OP-Flur