

**Bauvorhaben: UKD-Standard**
**Raumbuch Seite:**

Raum-Nr.:

Ebene:

Bezeichnung: **Geräteraum 16m<sup>2</sup>**

Abteilung:

**400 Bauwerk Technische Anlagen**
**410/473 Sanitär / Medien**

Entwässerung	X	Wasserversorgung	Anschlusswert	Verbrauch	Gasversorgung		
					Art	Anschlusswert	Verbrauch
a) Abw. Normal		Trinkwasser kalt	0,07 l/s				
b) Laborabw.		Trinkwasser warm	0,07 l/s				
		Labowasser kalt	0,07 l/s				
		Labowasser warm	0,07 l/s				
		c) aufbereitetes Wasser					
		für c) Spezifikation					
					Versorg. zentral /dezentral		
<b>Druckluft</b>		<b>Sanitärobjekte</b>			<b>sonstiges</b>		
- Anschlusswert	60,00	l/min bei 3 bar					
- Verbrauch	20,00	l/min					
- Entnahmestellen	1	Stk.					
- Gleichzeitigkeit		%					
- Druck	5,0	bar					
- Spezifikation	trocken, olfrei						
Versorg. zentral /dezentral	zentral						

**420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte**

- Raumtemperatur besond. Anf. wenn ja: zul.Toleranz +/-	max. 30	°C	- relative Feuchte besond. Anf. wenn ja: zul.Toleranz +/-	%r.F	- Luftwechsel nach DIN/VDI bes. Anforderung	X	LW/h
- Wärmeabgabe aller Geräte an die Raumluft Gleichzeitigkeit	5,00	kW	- Gerätekühlung m. Kühlwasser Druck/ bar Temp. kW +/-/K	3 13/18°C 3,0	sonstiges	Heizkörper in Hygieneausführung	

**440/450 Starkstromanlagen / Fertigmelde- und Informationstechnische Anlagen**

- Beleuchtung nach DIN/ASR bes. Anford. Bildschirmarbeitspl. Sonderleuchten	X	ix	- Steckdosen Anzahl Stk 16 2 2 Nennsp. V 230 400 400 Nennstr. A 16 16 32 USV (x) NEA (x)	- direkt angeschl. Geräte Bezeichnung Stk. KVA / V
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzwegen			- örtliche USV-Anlage falls ja: kVA	- Gleichzeitigkeit aller Stromverbraucher 80%
- TK-Anlage Tischapparate / DECT Wandapparate Chefanlage	1	Stk.	- Datennetz Datenanschl. 4 Stk.	- Brandmeldeanlage - Einbruchmeldeanlage - Zutrittkontrolle - Alarmanlage sonstiges

**474 Labortechnische Anlagen**

Sicherheitsschränke	Stk.	Vab m <sup>3</sup> /h	- Laborabzüge Stk. Abmessung LxBxH Vab m <sup>3</sup> /h	- Einrichtungsgegenstände Stk.
			- Sonderabzüge Stk. Abmessung LxBxH Vab m <sup>3</sup> /h	
			- Arbeitsplatzabsaugungen Stk. Abmessung LxBxH Vab m <sup>3</sup> /h	
Einbaueräte	Stk.		Großgeräte Kühlschrank Standgerät 1 Gefrierschrank Standgerät Ultraduktufühlschrank CO2-Brutschrank Sicherheitswerkbank	sonstiges Eisbereiter
Laborglaspülmasschine Unterbaukühlschrank Unterbaugefrierschrank Vakuumpumpe	1			

**480 Gebäudeautomation**

- Raumdruck Überdruck Unterdruck Überwachung im Raum	Pa	- Steuerung Lüftung/Klima vom Raum über GLT	- Störmeldungen vom Raum von Geräten
		Feuchte Temperatur Druck Nachabsenkung	X X X

**weitere Hinweise**

eventuell erhöhte Bodenbelastung beachten