

Bauvorhaben: UKD-Standard
Raumbuch Seite:

Raum-Nr.:

Ebene:

Bezeichnung: **Kühlgeräteraum 20m²**

Abteilung:

400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien

Entwässerung	Wasserversorgung	Anschlusswert	Verbrauch	Gasversorgung		
				Art	Anschlusswert	Verbrauch
a) Abw. Normal b) Laborabw.	Trinkwasser kalt Trinkwasser warm Laborwasser kalt Laborwasser warm c) aufbereitetes Wasser für c) Spezifikation					Versorg. zentral /dezentral
Druckluft - Anschlusswert - Verbrauch - Entnahmestellen - Gleichzeitigkeit - Druck - Spezifikation Versorg. zentral /dezentral	l/min bei 3 bar l/min Stk. % bar	Sanitärobjekte Notdusche Augendusche Handwaschbecken		sonstiges Bodeneinlauf		

420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte

- Raumtemperatur besond. Anf. wenn ja: zul.Toleranz +/-	max.30	°C K	- relative Feuchte besond. Anf. wenn ja: zul.Toleranz +/- - gefährliche Arbeitsstoffe wenn ja:	%r.F %r.F	- Luftwechsel nach DIN/VDI bes. Anforderung	X LW/h
- Wärmeabgabe aller Geräte an die Raumluft Gleichzeitigkeit	6,00 80	kW %	- Gerätekühlung m. Kühlwasser Druck/ bar 3 Temp. 13/18°C KW 6,0 +/K		sonstiges	

440/450 Starkstromanlagen / Fertigmelde- und Informationstechnische Anlagen

- Beleuchtung nach DIN/ASR bes. Anford. Bildschirmarbeitspl. Sonderleuchten Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzwachten	X lx	- Steckdosen Anzahl Stk Nennsp. V Nennstr. A USV (x) NEA (x)	16 230 16 16 X	- direkt angeschl. Geräte Bezeichnung	Stk.	KVA / V
- TK-Anlage Tischapparate / DECT Wandapparate Chefanlage	1 Stk. Stk. Stk.	- Datennetz Datenanschl.	2 Stk.	- Brandmeldeanlage - Einbruchmeldeanlage - Zutrittkontrolle - Alarmanlage - sonstiges	X	

474 Labortechnische Anlagen

Sicherheitsschränke Gasflaschenschränke Sicherheitsschränke Chemikalienschränke Abzugsunterschränke Giftschrank Erste Hilfe Schrank	Stk.	Vab m ³ /h	- Laborabzüge Stk. Abmessung LxBxH	Vab m ³ /h	- Einrichtungsgegenstände Stk.
			- Sonderabzüge Stk. Abmessung LxBxH		
			- Arbeitsplatzabsaugungen Stk. Abmessung LxBxH		
Einbauräte Laborglaspülmaschine Unterbaukühlschrank Unterbaugefrierschrank Vakumpumpe	Stk.	Großgeräte Kühlschrank Standgerät Gefrierschrank Standgerät Ultratiefkühlschrank CO2-Brutschrank Sicherheitswerkbank	Stk.		sonstiges

480 Gebäudeautomation

- Raumdruck Überdruck Unterdruck Überwachung im Raum	Pa Pa	- Steuerung Lüftung/Klima Feuchte Temperatur Druck Nachtabenkung	vom Raum	über GLT	- Störmeldungen vom Raum von Geräten Ultratiefkühlschrank, Gefrierschrank
			X	X	

weitere Hinweise

--