Raumbedarfsplan / Qualitative Anforderung

RLBau Muster 13
Blatt 3

Bezeichnung

Beabsichtigte Bezeichnung der Baumaßnahme [1]	Abteilung, Gruppe, Sachgebiet (Blatt 1 Spalte 4)
UKD-Standard	
Raumbezeichnung (Blatt 1 Spalte 2): **Großtierraum**	Raumcode RC (Blatt 1 Spalte 3)
Raumgruppe: **Tierlabor**	Lfd. Nr. (Blatt 1 Spalte 1) ☐☐☐ - ☐☐☐ [2]

Besondere Anforderungen

ja ☒ nein ☐

Sondernutzung des Raumes / der Raumgruppe: **Laborklasse S2**

300 Bauwerk – Baukonstruktion

Raum allgemein

Raumhöhe i. Lichten	m	3,0	☒
Verkehrslast	kN/m²	5,0	☒
Einzellast	kN	UKD	☒
Tageslicht			☐
Türen / Fenster m. bes. Anford.		☒	☐
Verdunkelung voll / teilweise		☒	☐
Sonnenschutz / Blendschutz		☐	☐
mech. Sicherungsmaßnahmen			☐
Schallschutz (Stufe)			☐
Raumakustik			☐
Strahlenschutz			☐
Tür B/H 1,2 * 2,1 m			☒
Beschild./Kennzeichnung S2			☒
Türbeschlag mit UKD abst.			☒
			☐

340 Wände

abwaschbar	☐
desinfektionsmittelbeständig	☒
scheuerfest	☒
glatt weiss	☒

350 Decken

glatt weiss	☒
	☐

352 Decken-/Bodenbeläge

desinfektionsmittelbeständig	☒
leitfähig	☐
chemikalienbeständig	☒
Industriebeschichtung	☒
Kehlsockel	☒

370 Baukonstruktive Einbauten

☐ ☐ ☐ ☐

400 Bauwerk – Technische Anlagen

410 Abwasser-/Wasseranlagen

Laborabwasser		☐
Bodenablauf		☐
Trinkwasser (TW) / (TWW)	☐	☐
Aufber. Wasser: enthärtet / VE	☐	☐
Waschbecken / Schulwaschb.	☐	☐
Ausguss / Spüle	☐	☐
Notdusche / Augendusche	☐	☐
		☐
		☐
		☐
		☐

420 Wärmeversorgungsanlagen

☐ ☐

430 Lufttechnische Anlagen

mech. Be- / Entlüftung	☐	☐
Klimatisierung		☐
Temperatur °C min/max	/	☐
Luftfeuchte % min/max	/	☐
Sonderabsaugung		☐
		☐
		☐

440 Starkstromanlagen

Netzsteckdose 400 V		☐
Sicherheitsstromversorgung		☐
Großgeräte-Anschluss in kW		☐
Elektrokanal		☐
Allgemeine Beleuchtung	lx	☐
BAP-Beleuchtung	lx	☐
		☐
		☐
		☐
		☐

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Telekommunikationsanlagen	☐
Zeitdienstanlagen	☐
Elektroakustische Anlagen	☐
Fernseh- und Antennenanlagen	☐
Übertragungsnetze	☐
	☐
	☐
	☐

460 Förderanlagen

Hebezeug / Kran	t	☐ ☐
		☐

470 Nutzungsspezifische Anlagen

☐ ☐

473 Medienversorgungsanlagen

Druckluft, medizin. 6 bar / 10 bar	☐	☐
Druckluft, techn. 6 bar / 10 bar	☐	☐
medizinische Gase		☐
technische Gase		☐
Brenngas		☐
Vakuum		☐
		☐
		☐
		☐

475 Labortechnische Anlagen

Labortisch m. Trichterbecken		☐
Laborspüle / Färbebecken	☐	☐
Digestorium		☐
Abzughaube		☐
Chemikalienschrank		☐
Medienzeile		☐
		☐
		☐
		☐

Vom Bedarfsträger zu beschaffende Einrichtungen (Blatt 2 Spalte 19)

1) Kurzbezeichnung
2) Angabe bei Raumgruppen

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen

KG 400 sh. Anlage

Ausgabe 2003