

Bauvorhaben:										
Raumbuch Seite:										
Raum-Nr.:										
Ebene:										
Bezeichnung: Einleitung										
Abteilung:										
300 Bauwerk - Baukonstruktion										
Raum allgemein				KG 330 Außenwände				KG 340 Innenwände		
KG 350 Decken				KG 370 Baukonstruktive Einbauten				KG 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		

400 Bauwerk Technische Anlagen										
410/473 Sanitär / Medien										
Entwässerung			Wasserversorgung			Anschlusswert	Verbrauch	Gasversorgung		
a) Abwasser Normal			Trinkwasser kalt					Art	Anschlusswert	Verbrauch
b) Laborabwasser			Trinkwasser warm							
			Laborwasser kalt							
			Laborwasser warm							
			c) aufbereitetes Wasser							
			für c) Spezifikation							
								Versorg. zentral /dezentral		
Druckluft			Sanitärobjekte			sonstiges				
- Anschlusswert		l/min bei 3 bar								
- Verbrauch		l/min								
- Entnahmestellen		Stk.	Handwaschbecken					Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender		
- Gleichzeitigkeit		%						Abwurfbehälter		
- Druck		bar						Abstellflächen		
- Spezifikation								Spiegel		
Versorg. zentral /dezentral								Handtuchhalter		
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte										
- Raumtemperatur			- relative Feuchte			- Luftwechsel				
besond. Anforderungen			besond. Anf.			nach DIN/VDI				
wenn ja:		°C	wenn ja:		%r.F	bes. Anforderung				LW/h
zul.Toleranz +/-		K	zul.Toleranz +/-		%r.F					
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren			- gefährliche Arbeitsstoffe			- Luftmenge regelbar Grundlüftung/100% je nach Erfordernis				
			wenn ja:							
- Wärmeabgabe aller Geräte			- Gerätekühlung m. Kühlwasser			sonstiges				
an die Raumluft		kW	Druck/ bar	Temp.	kW	+/-K				Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit		%								

440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen											
- Beleuchtung			- Steckdosen			- direkt angeschl. Geräte					
nach DIN/ASR	Allgemein	100 lx	Anzahl	Stk		Bezeichnung		Stk.	KVA / V		
bes. Anford.	Untersuchung	300 lx	Nennsp.	V							
	Lesen	300 lx	Nennstr.	A							
	Übersichtslicht	5 lx	-USV ZSV	(x)							
Bildschirmarbeitspl.			NEA SV	(x)							
Sonderleuchten	keine										
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz			- örtliche USV-Anlage			- Gleichzeitigkeit aller					
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis- im Brandschutzgutachten entspr. DIN VDE 0100-710			falls ja:			KVA	Stromverbraucher				siehe Erläuterung
- TK-Anlage			- Datennetz			- Brandmeldeanlage					
Tischapparate / DECT		Stk.	Datenanschl.(Doppelport)		Stk.	- Einbruchmeldeanlage					
Wandapparate		Stk.				- Zutrittskontrolle					
Chefanlage		Stk.				- Patienten TV					
Rufanlage		Stk.				sonstiges					
480 Gebäudeautomation											
- Raumdruck			- Steuerung Lüftung/Klima			- Störmeldungen					
Überdruck		Pa			vom Raum	über GLT	vom Raum				
Unterdruck		Pa	Feuchte				von Geräten				
Überwachung im Raum			Temperatur								
			Druck								
			Nachtabenkung								

474 Labortechnische Anlagen										
Sicherheitsschränke		Stk.	Vab m³/h	- Laborabzüge			- Einrichtungsgegenstände		Stk.	
Gasflaschenschrank 4 Flaschen				Stk.	Abmessung LxBxH		Vab m³/h	Labortisch fest wandständig		
Sicherheitsschrank								Labortisch mit Spülbecken		
Chemikalienschrank								Labortisch fest Mitteltisch		
Abzugsunterschrank				- Sonderabzüge				Labortisch rollbar		
Giftschrank				Stk.	Abmessung LxBxH		Vab m³/h	Unterschrank auf Sockel		
Erste Hilfe Schrank								Unterschrank rollbar		
								Medienzelle		
								Medienampel		
				- Arbeitsplatzabsaugungen				Hängeschränke		
				Stk.	Abmessung LxBxH		Vab m³/h	Gerätesschränke		
Einbaugeräte		Stk.		Großgeräte		Stk.		sonstiges		
Laborglaspülmaschine				Kühlschrank Standgerät						
Unterbaukühlschrank				Gefrierschrank Standgerät				Sauerstoffmangelanzeige		
Unterbaugefrierschrank				Ultratiefkühlschrank				Gaswarnanlage		
Vakuumpumpe				CO2-Brutschrank						
				Sicherheitswerkbank						
weitere Hinweise										