

BIETERANGABENVERZEICHNIS- Erweiterg.-Neub. Hort Sudenburg, Elektro-/Starkstromanlage

OZ	BESCHREIBUNG
01.02.0010	Sensor-LED-Aufbau-Feuchtraumleuchte 31W, 4.250lm, 4000K, '...'
01.04.0010	Potentialausgleichsschiene Messing 7x2,5-25mm²/2x2,5-95mm² Abdeck. 40x Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.04.0020	Potentialausgleichsschiene Messing 7x2,5-25mm²/2x2,5-95mm² Abdeck. 40x Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.04.0100	N-PE-Überspannungsschutzgerät Typ1/2/3 Reiheneinbau 400VAC 20kA N-PE S Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0020	Inst.-Vert. 336 PLE, Stromschienen, HV-Hort, mit PV-Einbindg. u. Mes Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.05.0060	Komplettfeld, Telekommunikation, Hersteller / Typ: '...'
01.05.0140	N-PE-Überspannungsschutzger.Typ1/2/3 400VAC (für HV/UV 1) Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0540	FI-LS-Schalter RCBO Typ A kurzzeitverz. Charakter.C13A f. EDV-Steckd Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0550	FI-LS-Schalter RCBO Typ A kurzzeitverz. Charakter.B10A f. Bel.-Stromk Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0560	FI-LS-Schalter RCBO Typ A kurzzeitverz. Charakter.C16A f. Steckdosen Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0570	FI-LS-Schalter 3x1P+N ; 30mA, Charakter.C 16A ; für Herdanschlussdosen Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen

Projekt	2025-282 01 14 - MD Erweiterungsneubau Hort Sudenburg Elektro-/Starkstromanla
01.05.0580	FI-LS-Schalter 3x1P+N ; 30mA, Charakter.C 20A ; für Herdanschlussdosen Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0590	4-pol. FI-LS-Schalter RCBO TypA ;,C 16A / 30mA ; f. CEE-Steckd. Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0600	4-pol. FI-LS-Schalter RCBO TypA C 32A / 30mA f. CEE-Steckd. Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0610	4-pol.-FI-LS-Schalter (RCBO) Typ A;32A, C-Charakter.100mA, f. WWB 18kW Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0620	4-pol.-FI-LS-Schalter (RCBO) Typ A;20A, C-Charakter.100mA, f. WWB 13kW Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0630	4-pol.-FI-LS-Schalter (RCBO) Typ A;16A, C-Charakter.100mA,f.WWB 6,5kW Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.05.0640	1-pol-Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltverm. 10kA ; 6A, B Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.06.0010	gelochte Kabelrinne mit Abdeckung, H=80 , B=100mm, Stahl bandverz, Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.06.0130	Steigleiter Stahl bandverz H 35mm B 300mm Wandbefestigung Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.07.0010	Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 20mm AP Abstandsschel Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.07.0140	Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 20/20mm halogenfr.Kunsts Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.08.0010	E-Inst.-Geräteteinbau-Kanal H/B 80/170mm Stahl verz besch M Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen

- 01.08.0110 Schuko-Steckd. rot, 250V 16A, 2-fach, für EDV ; Geräteeinbaukanal**
Hersteller und Typ '...'vom Bieter
einzutragen
- 01.09.0040 Brandschutzabschottg. f bis zu 3 EinzelKabel EI90 Gebäude**
Hersteller und Typ '...'vom Bieter
einzutragen
- 01.09.0050 Brandschutzstopfen, Leitungsanlagen flex. Schott S60 Durchm. bis 50 mm**
Hersteller und Typ '...'vom Bieter
einzutragen
- 01.09.0060 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-PI.Schott S90 0,3-0,4m²**
Hersteller und Typ '...'vom Bieter
einzutragen
- 01.09.0080 Dosenschott System DS 90/74 mm ; Dm 74; Wandstärke über 100mm**
Hersteller / Typ:'
- 01.09.0090 Brandschutzkabelkanal I 30 bis I 120, B 110 mm, H 70 mm, im Gebäude**
Hersteller und Typ '...'vom Bieter
einzutragen
- 01.09.0100 Brandschutzkabelkanal I 30 bis I 120, B 250 mm H 100 mm, im Gebäude**
Hersteller und Typ '...'vom Bieter
einzutragen
- Angabe des Auftragnehmers zum AP-Schalterprogramm:**
des Herstellers.....'
mit Beschriftungsfeld
.....'
- 01.11.0080 Präsenzmelder 230V Master Infrarotsens. IP44 waager. 360Grad 16m Reich**
Hersteller und Typ '...'vom Bieter
einzutragen
- 01.11.0120 AP-Herdschlussdose grau mit Beschriftungsfeld IP44**
Hersteller und Typ '...'vom Bieter
einzutragen,
- 01.12.0030 Hohlw.- Geräteverbindungs-Brand- u. Schallschutzdose HWD 90**
Hersteller und Typ '...'vom Bieter
einzutragen

Bieterangabe zum UP-Installationsprogramm

Projekt	2025-282 01 14 - MD Erweiterungsneubau Hort Sudenburg Elektro-/Starkstromanla
	'...'
01.12.0180	UP-Schuko-Kinderschutzsteckd. weiß 250V 16A , mit 2 USB-A/USB-C Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.12.0190	UP-Schuko-Kinderschutzsteckd. rot 250V 16A , mit 2 USB-A/USB-C Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.12.0260	Schul CO2 Sensor CO2 Ampel, mit UP-Netzteil 230/24 V '...'
01.13.0010	quadrat. LED-Raster-Decken-Einbaul. 35W; 3.500 lm, tunable white, Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.13.0020	rechteck.LED-Einbaul. f. Rasterd. 32W, 3700 lm, tun.-white, Tafelleuch Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.13.0030	wie Pos. zuv. beschr., jed. als:Anbaul.-/ Pendelleuchte, Tafelleuchte '...'
01.13.0040	LED-Spiegelleuchte (oh.Schalter), Wandanb. IP44, 13W, 1.320 lm '...'
01.13.0060	wie vor, jedoch 18 W, 2.030 lm rundes LED-Deckeneinbaudownlight '...'
01.13.0070	LED-Feuchtr.-Wannen-Anbaul. IP 65, SK I; 43W, 5.900 lm, 840 Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.13.0080	quadr. LED-Wandanbau.Außenl.(Fassade) 15W 1.570 lm. 830 / 840 umschalt Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen,
01.13.0090	Anbau-Gehäuse / Interface / Master f. lokale Steuerung, 83x83x28mm '...'
01.13.0100	Multisensor, Master, dimmb. Präsenzmelder, Einb. in zuv. beschr. Gehäu '...'
01.13.0110	Einb.-Multisensor, Master, dimmb. Präsenzmelder, Einbau in Decke

Projekt	2025-282 01 14 - MD Erweiterungsneubau Hort Sudenburg Elektro-/Starkstromanla
	'...'
01.13.0120	DALI-Controller, Master, dimmb. Deckeneinb., z lokalen Lichtsteuerg. '...'
01.14.0010	LED Einzelbatt.-Rettungszeichenleuchte, Wandaufbau, IP20, 3h, Hersteller /Typ/Art.-Nr.:: '...'
01.14.0020	wie vor, jed. LED-Einzelbatt.-Sicherheitsleuchte, Wandaufb., IP20, 3h '...'
01.14.0030	Selbstüberw.-LED Einzelbatt.-Außen-Sicherheitsleuchte m. Batt.-Hzg. '...'
01.14.0040	Controller für selbstüberwachende. Einzelbatt.-Leuchten '...'
01.14.0050	PC-Software CGLine zur Konfiguration des CG-Controller/.....'...'
01.16.0020	PV-Modul, mindP: 450 Wp Glas-Glas-Modul, Rahmen Alu eloxi f. Gründach Hersteller und Typ '...'vom Bieter einzutragen
01.16.0080	Vegetations-Substrat für mehrschichtige extensive Dachbegrünung '...'
01.16.0150	Data Manager-Solar für PV-Anlagen, inkl. Hutschienennetzteil '...'