



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

WSA Donau MDK

Postfach 10 10 19 · 93010 Regensburg

über e-Vergabe Plattform

**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Donau MDK**

Marientorgraben 1
90402 Nürnberg

Erlanger Straße 1
93059 Regensburg

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

29. Januar 2026

Servicestelle für Vergaben

Telefon +49 941 8109-

Telefax +49 941 8109-5050

Zentrale +49 941 8109-0

Telefax +49 941 8109-1150

wsa-donau-mdk@wsv.bund.de

www.wsa-donau-mdk.wsv.de

2025-811-0000111; Antworten auf Bieterfragen vom 28.01.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

hier unsere Antworten auf folgende Bieterfragen.

Frage 1.1:

In o. g. Ausschreibung wird als Beschichtung das System 1 der BAW Liste zugelassener Systeme I gefordert.

Dazu Frage Nr: 1 1X Deckbeschichtung mit 300µ oder 2X Deckbeschichtung 2X300µ

Antwort 1.1:

In o.g. Ausschreibung wird unter Punkt 4.3 lediglich ein System (nicht System 1) der BAW Liste zugelassener Systeme I gefordert. Im Leistungsverzeichnis wird auch nur auf die funktionale Leistungsbeschreibung Bezug genommen.

D.h. Sie können ein System aus der BAW Liste zugelassener Systeme I (aktueller Stand: 07/2025) wählen.

Es wird allerdings System 3/4 bevorzugt, mit einem doppelten Aufbau der Deckbeschichtung (2 Deckschichten, gesamt mind. 450 µm s. BAW Liste zugelassener Systeme I)

Eine Deckbeschichtung a 300 µm ist nicht möglich s. BAW Liste zugelassener Systeme 1 (bei Systemen mit einlagiger Deckbeschichtung wird mind. 450 µm in einer Lage gefordert, es gibt kein System mit nur 300 µm).

Frage 1.2:

In der aktuellen BAW Liste 35. Ausgabe Stand Juli 2025 wurden die Systeme 1 + 2 gestrichen, d. h. die Ausschreibung fordert ein nicht mehr zugelassenes Beschichtungssystem.

Datenschutzhinweis:

Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz entsprechend der Datenschutzerklärung des WSA verarbeitet. Diese können Sie über folgenden Link auf dem Internetauftritt des WSA abrufen: <https://www.wsa-donau-mdk.wsv.de/811-Datenschutz>.

Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann diese Ihnen auf Wunsch auch in Textform übermittelt werden.

Bankverbindung

Bundeskasse

Dienstort Weiden

IBAN: DE08 7500 0000 0075

0010 07

BIC: MARKDEF 1750



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Antwort 1.2:

Es wird an keinem Punkt der Ausschreibung System 1+2 gefordert. Falls doch, bitte um genaue Definition an welcher Stelle des Ausschreibung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Servicestelle für Vergaben

(Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und bedarf keiner Unterschrift)