

Vergabenummer:  
60-2026-03

Maßnahme:  
Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges in der Merseburger Straße bis Anbindung Ententeich sowie eines Fußgängerüberweges (FGÜ) in Freyburg (Unstrut)

Leistung:  
Straßen- und Kanalbauarbeiten

Datum: 12.01.2026

---

Bieterfragen:

- 1) Zu Position 01.04.01.09 – LED-Mastleuchte 16W-50W 2950lm-8690lm IP66 liefern und montieren
  - ➔ Da die Leuchte nicht direkt beschrieben ist, gibt es ein Leitfabrikat welches vom AG zur Planung herangezogen wurde?
  - ➔ Bitte um eine genauere Beschreibung des Leuchtentyps?
  
- 2) Zu Position 01.04.01.12 – Straßenbeleuchtungssäule mit 2 Zählerplätzen, 2 Astroschaltuhren liefern und montieren
  - ➔ Sollen in dem Schaltschrank auch zwei EVU-Anschlüsse hergestellt werden?
  - ➔ Sind die Abgänge pro Zählerfeld und Astroschaltuhr zu zählen oder 6 Abgänge für alles?

---

Antwort:

Zu 1)

Lichtfarbe 4000k neutrales weißes Licht mit tauschbaren Leuchtmittel  
Also Leitfabrikat kann hier LED-Mastleuchte Fabrikat Schuch Filos genannt werden oder gleichwertig.

Zu 2)

Es ist hier nur ein EVU-Anschluss vorzusehen sowie 6 Abgänge für alles.