

Maßnahme:	
Vergabe-Nr. RuV-11000-2026-021	Leistung: DGUV-Prüfung elektrische Betriebsmittel - DMN

Zur genannten Ausschreibung haben uns seitens der Teilnehmer Fragen erreicht, die wir hiermit beantworten möchten. Die Fragen sind anonymisiert wiedergegeben und in der Reihenfolge ihres Eingangs beantwortet.

Fragen/Antworten gesamt: 5 neu hinzugekommen. Stand 09.02.2026

Nr.	Frage Teilnehmer	Antwort Deutsches Museum
01	Die DIN VDE 0701 (EN 50678) DIN VDE 0702 (EN 50699) kennt keine Verbundmessungen, somit gehen wir davon aus, dass jedes Gerät/Leitung einzeln geprüft werden muss. Ist dies korrekt?	Ja, das ist korrekt
02	Sind Funktionsprüfungen gefordert?	Ja, siehe Leistungsbeschreibung Pkt. 2.2, Pkt. 3.2, Pkt. 3.3 und Pkt. 4.2
03	Ist der Einsatz von EuPs (elektrisch unterwiesenen Personen) erlaubt?	Nein, eine elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) ist keine nach § 2 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) befähigte Person für die Prüfung elektrischer Arbeitsmittel (siehe Leistungsbeschreibung 1.9 „Prüfperson“)
04	Welche Zertifizierungen wie z. B. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 sind gefordert?	keine
05	Muss vor Abgabe eine Vorortbesichtigung stattfinden?	Ja, eine Ortsbesichtigung ist erforderlich. Siehe Leistungsbeschreibung unter Pkt.1.10

Dieses Dokument ist zur Kenntnisnahme mit dem Angebot einzureichen.