

An die Bieter

Tanna, 05.02.2026

## **Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A**

**Stadt Tanna  
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Seubtendorf**

**395.07 – Los 07 Kunststofffenster**

### **1. Nachsendung - Nachschreiben**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der nachfolgende Hinweis ist von den Bietern zur Kenntnis zu nehmen:

**Bieterhinweis:** Wird das Profil Gealan 7000iQ zwingend gefordert oder sind ähnliche Produkte zulässig.

**Behandlung:** Es können auch andere Systeme angeboten werden, die Anforderungen lt. Leistungsverzeichnis müssen vergleichbar sein, z.B. U-Werte.

**Bieterhinweis:** Bitte geben Sie eine genaue Farbgebung für Rahmen und Flügel an.

**Behandlung:** Farbe innen und außen: weiß.

Wir bitten Sie, die vorgenannten Ausführungen zu berücksichtigen. Vielen Dank.

Stadt Tanna  
Vergabestelle