

An die Bieter

Tanna, 11.02.2026

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

**Stadt Tanna
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Seubtendorf**

395.07 – Los 07 Kunststofffenster

3. Nachsendung - Nachschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

der nachfolgende Hinweis ist von den Bietern zur Kenntnis zu nehmen:

Bieterhinweis: Bei Pos.2.1.1. der Haupteingangstür ist nicht eindeutig beschrieben, wie die Türfüllung ausgeführt werden soll. Ob Ganzglas oder geschlossen. Oder eine ganz andere Füllung.

Behandlung: Zur Position „2-tlg. Eingangstüranlage 2,00 × 2,12 m“ wird folgende Klarstellung bekannt gegeben:

Die Beschreibung im Leistungsverzeichnis hinsichtlich der Ausführung der Türfüllung ist nicht eindeutig.

Nach erneuter Abstimmung hat sich der Architekt für eine vollständige Glasausführung entschieden.

Beide Türflügel sind mit den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Glaselementen (44 mm Wärmeschutzglas, VSG-Aufbau, Ug 0,9 W/m²K, Satinato weiß, warmer Randverbund) auszuführen.

Die aufgeführte Haustürfüllung (48 mm, Alu-Deckschicht) ist nicht Bestandteil der Ausführung.

Die Angebotserstellung hat somit für beide Elemente in vollständiger Glas-Ausführung gemäß Glasbeschreibung zu erfolgen.

Wir bitten Sie, die vorgenannten Ausführungen zu berücksichtigen. Vielen Dank.

Stadt Tanna
Vergabestelle