

An die Bieter

Tanna, 12.02.2026

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

**Stadt Tanna
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Seubtendorf**

395.07 – Los 07 Kunststofffenster

4. Nachsendung - Nachschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

der nachfolgende Hinweis ist von den Bietern zur Kenntnis zu nehmen:

Bieterhinweis: Die Pos. 2.1.1 (Haupteingang) und die Pos. 2.2.1 (Nebeneingang) können aufgrund der Dimensionierungen und der daraus folgenden Statik nicht in Kunststoff angeboten werden. Ist ein Angebot als Aluminium-Türen möglich?

Behandlung: **Antwort auf Bieteranfrage zu Pos. 2.1.1 und 2.2.1**
Einer Ausführung der ausgeschriebenen Türelemente in Aluminium wird nicht zugestimmt, da die Leistungsbeschreibung weiterhin eine Ausführung in Kunststoff vorsieht.

Zu Pos. 2.1.1 (Haupteingang):
Die Ausführung in Kunststoff wird beibehalten.
Voraussetzung ist der statische Nachweis der Eignung sowie die vollständige Erfüllung sämtlicher ausgeschriebener technischer und funktionaler Anforderungen durch den Bieter.

Zu Pos. 2.2.1 (Nebeneingang):
Die Türhöhe wird auf 2,25 m reduziert. Mit dieser angepassten Abmessung ist eine Ausführung in Kunststoff unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen technisch möglich.

Die vorgenannten Änderungen werden Bestandteil der Vergabeunterlagen und sind der Angebotsbearbeitung zugrunde zu legen.

Wir bitten Sie, die vorgenannten Ausführungen zu berücksichtigen. Vielen Dank.

Stadt Tanna
Vergabestelle