

Vergabe-Nr.

30.ZVS.2-60-8-2026 (B) ÖA_BCN Los 3-06.1 Außenfenster Sporthalle

***Information über eine Bieteranfrage und deren Beantwortung
vom 03.03.2026***

Bieterfrage:

„Das in der Ausschreibung beschriebene Alu-Fenstersystem 75 mm Bautiefe mit integriertem Sonnenschutzrollo und einem geforderten Uw Wert von 1,0 ist nur mit einer 3-fach Verglasung möglich. Jedoch benötigt man für eine 3-fach Verglasung und ein integriertes Rollo eine 90 mm Bautiefe um den Uw Wert von 1.0 zu erfüllen.

Bei 75 mm Bautiefe kann nur eine 2-fach Verglasung erfolgen mit einem Uw Wert von 1.3. Soll das System 90 mm Bautiefe mit 3-fach Vergasung und einem Uw Wert von 1.0 angeboten werden?

Oder soll das System 75 mm Bautiefe mit einer 2-fach Verglasung und einen Uw Wert von 1.3 angeboten werden?“

Antwort des Fachamtes

„Priorität hat die Einhaltung des Uw- Wertes von 1,0.
Dementsprechend ist bei der Kalkulation eine Dreifachverglasung zu berücksichtigen. Wenn deshalb das beschriebene Profilsystem 75 mm nicht geeignet ist, ist das Profilsystem 90 mm, einheitlich für alle Elemente, zu wählen.“

