



SACHSEN-ANHALT

Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg,
Otto-Hahn-Straße 1 + 1a, 39106 Magdeburg



AMT FÜR IMMOBILIEN- UND
BAUMANAGEMENT
MAGDEBURG

An Alle Teilnehmenden

Nachschreiben 2

Magdeburg, 03.03.2026

Öffentliche Ausschreibung

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:

Sachsen-Anhalt -Kaserne Weißenfels, GNUE Neubau Instandsetzungshalle
HIL, Zeitzer Straße 112, 06667 Weißenfels

Mein Zeichen/Meine Nachricht
vom: ZE112.10

Gewerk: Technische Dämmarbeiten
Vergabenummer: SBB 2026-0073
Öffnungstermin: 26.03.2026, 10:30 Uhr

Bearbeitet von:
Simone Ulrich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zur ordnungsgemäßen Kalkulation der o. g. Ausschreibung berücksichtigen
Sie bitte folgende Information:

Anfrage:

Im Leistungsverzeichnis ist die Isolierung der Rohrleitungen, Armaturen und
Lüftungskanäle mit synth. Kautschuk der Baustoffklasse B1 ausgeschrieben
(z.B. 1.1.10, 3.1.50, 4.1.10).

Nach dem neuesten Stand der Technik ist die Baustoffklasse B1 in der
Rauchentwicklungsklasse s2 angefordert.

Inzwischen gilt die neue MVV TB 2020/1. Laut dieser darf kein synth.
Kautschuk mit der Rauchentwicklungsklasse s3 verbaut werden.

Otto-Hahn-Straße 1 + 1a
39106 Magdeburg

Fax: (0391) 567 - 4848
E-Mail - Adresse Poststelle:
Poststelle.BLSA@sachsen-
anhalt.de

Adresse:
Amt für Immobilien- und
Baumanagement Magdeburg,
Otto-Hahn-Straße 1 + 1a
39106 Magdeburg

Sachsen-Anhalt
#moderndenken

Landeshauptkasse
Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg
IBAN: DE2181000000081001500
BIC: MARKDEF1810

Welche Rauchentwicklungsklasse ist in diesem Leistungsverzeichnis zu kalkulieren?

Antwort:

Es ist mit der Rauchentwicklungsklasse s2 zu kalkulieren.

Nachschreiben werden immer zum Bestandteil der Vergabeunterlagen erklärt. Die Angaben aus diesem Nachschreiben sind bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen und zu beachten. Der Öffnungstermin bleibt unverändert.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Ulrich