

Bieterfrage 3

Fragen und Antworten:

1. Reicht eine geprüfte Objektstatik statt Typenstatik aus?
Da es sich bei dem Objekt um einen Sonderbau handelt, ist die Statik prüfpflichtig. Diese würde nach Vorlage der Objektstatik bauherrenseitig geprüft.
 2. Soll eine GEG Isolierung angeboten werden? Da die Standzeit länger als 24 Monate ist!!
GEG Nachweis der Einzelbauteile ist hier ausreichend, da Interimslösung.
 3. Wie hoch soll die lichte Raumhöhe sein?
Maximal mögliche und zulässige Raumhöhe
- Ende der Eintragungen -