



Öffentliche Ausschreibung (national) zur Vergabe von Lieferung und Anmietung von Küchencontainern in Bamberg, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion München  
VOEK 174-26

## Teilnehmerfragen und Antworten

Ende der Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 30.03.2026

Lfd. Nr.	Bezug / Betroffener Punkt der Unterlagen	Frage	Antwort
1	Besichtigung der Baustelle	Um ein passendes Angebot zu erstellen ist es für uns sehr wichtig die Baustelle vor Angebotsabgabe zu besichtigen. Können Sie uns bitte mitteilen wer unser Ansprechpartner ist für einen Ortstermin? Diesen Termin möchten wir gerne kurzfristig vereinbaren.	Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 16.03.2026. Eine kurzfristige Ortsbesichtigung kann leider nicht angeboten werden. Es handelt sich um eine Sicherheitsliegenschaft. Ein kurzfristiger Besichtigungstermin ist innerhalb der kurzen Fristen des Verfahrens nicht möglich und wurde daher in Vorhinein ausgeschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
2	Aufstellort	Eine Ortsbesichtigung im Vorfeld ist nicht möglich. Besteht die Möglichkeit das wir Bilder bekommen vom Aufstellort? Stehen die Container unter einer Überdachung?	Bild des Aufstellorts, siehe Anhang. Die Container stehen nicht unter einer Überdachung.
3	Kochcontainer/Massenfritteuse	Im Kochcontainer wird gefordert eine Massenfritteuse 70-90L; Ist einer von folgenden Alternativen auch möglich: 1 x RATIONAL iVario Pro L (100L) oder 4 Fritteusen 20L? Laut Vorschrift muss bei Frittiermengen >40L eine Automatische Löschanlage in der Abzugshauge vorgesehen werden. Diese wird im LV nicht beschreiben. Ist diese Löschanlage Bestandteil des Angebotes?	Die Massenfritteuse ist alternativlos. Eine Löschanlage ist nicht erforderlich.
4	Verbindungsflur	Der Verbindungsflur besteht nur aus Wände & Decke? Boden ist bauseits? Soll Beleuchtung in diesem Flur vorgesehen werden? Welche Deckenhöhe soll dieser Flur min. haben? 1 x Tür Breite 90cm?	Die Container werden an ein Betonpodest angestellt. Der Verbindungsgang benötigt keine Beleuchtung. Der Verbindungsgang dient zur Einhausung des Übergangs zur Küche.(siehe Bild)
5	Liefer-/Aufstelltermin	Auftragsvergabe ist spätestens 19.04.2026 und Liefertermin 30.04.2026. Ist dieser Liefertermin Fix oder noch verhandelbar?	Der Liefertermin ist generell verhandelbar. Der Monat Mai sollte laut Planung dazu genutzt werden, die Container einzurichten, Abnahmen durchzuführen und Probekochgänge zu absolvieren, damit die Container zum 01.06.2026 in den ordentlichen Betrieb übergehen können.
6	(Liefer)Frist	Der Zuschlag wird am 19.04.2026 erteilt und die Aufstellung der Containeranlage ist bis zum 30.04.2026 möglich. Diese Zeit ist sehr kurz und für uns ist der Lieferfrist nicht zu erfüllen.  Darf ein Angebot abgegeben werden, wobei der Lieferung später erfolgt?	Der Liefertermin ist generell verhandelbar. Der Monat Mai sollte laut Planung dazu genutzt werden, die Container einzurichten, Abnahmen durchzuführen und Probekochgänge zu absolvieren, damit die Container zum 01.06.2026 in den ordentlichen Betrieb übergehen können.
7	1.1 Fristen	<b>Es sind keine Nebenangebote zugelassen. Ist ein Angebot mit einem späteren Liefertermin doch möglich?</b> <b>Der Zeit zwischen Zuschlag und Liefertermin ist sehr kurz.</b>	Siehe Antwort zur Frage 5.