

Das Formblatt ist bei Fragen über die e-Vergabe-Plattform des Bundes www.evergabe-online.de einzureichen.
Eine aktive Teilnahme am Verfahren ist erforderlich.



Grellstr. 18, 24 in 10409 Berlin, Haus 2, Brandschutzsanierung Generalzolldirektion Berlin
VOEK 072-26

Teilnehmerfragen und Antworten

Ende der Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 07.04.2026

Lfd. Nr.	Bezug / Betroffener Punkt der Unterlagen	Frage	Antwort
1	Los - Metallbau + Türen, Titel 2 - Einbau Türen	Die in den Positionen erwähnten Türlisten und Beispielbilder liegen dem LV nicht bei. Für die Kalkulation werden Angaben zur Größe der Glasausschnitte und zum Material und Oberflächenqualität der Drückergarnituren benötigt.	Die Türlisten liegen bereits vor. Beispielbild Türanlage 3- teilig wird zur Verfügung gestellt. Qualitäten Oberflächen und Drückergarnitur generell gemäß LV Text sowie objektgeeignet herstellen.
2	Los - Metallbau + Türen, Titel 2 - Einbau Türen	Eine Türliste liegt den von uns geladenem Ausschreibungspaket nicht bei. Bitte nachreichen.	Vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir haben den Vorgang erneut sorgfältig geprüft und festgestellt, dass die Anlage aus unbekannten Gründen nicht zusammen mit den übrigen Vergabeunterlagen veröffentlicht wurde. Wir stellen Ihnen diese sowie weitere Planunterlagen ab sofort zur Verfügung. Für das Versehen möchten wir uns entschuldigen.
3	Los - Metallbau + Türen, Titel 2 - Einbau Türen	Pos. 2.2-2.7+2.9 Die Türblattbeschreibung im LV-Text weist auf eine Stahlblechtür hin. In der Türliste und das Beispielbild ist jedoch eine Rohr-Rahmentürblatt beschrieben/ erkennbar. Was soll angeboten werden?	Es soll gemäß LV Text eine Stahlblechtür angeboten werden.
4	Los - Metallbau + Türen, Titel 2 - Einbau Türen	In der Türliste sind bei den Türpositionen 2, 3, 6, 7, 10 11, 14, 15, 18, 19 und 22 beidseitig Taster ausgeschrieben. Diese sind jedoch nicht in den Türpositionen aufgeführt. Wenn diese angeboten werdne sollen, bitte eine Beschreibung und Zweck angeben.	Es ist lediglich eine Vorrüstung (Kabel) gewünscht. Taster kommt nicht zur Ausführung.
5	Los - Metallbau + Türen, Titel 2 - Einbau Türen	In den LV-Positionen 2.8 und 2.10 sind Stahlblech Brandschutztüren beschrieben. Es fehlt jedoch eine Angabe zur Größe des Glasausschnitts, da es sich um werkseitig hergestellte Glasausschnitte handelt, die typisiert sind.	Es ist kein Glasausschnitt vorgesehen (Tür soll offen gehalten sein).
6	Los - Metallbau + Türen, Titel 2 - Einbau Türen	Da nichts anderes angegeben ist, gehen wir für die OTS jeweils für Normalmontage Bandseite aus.	Ja.
7		In den Türpositionen beziehen Sie sich bei der Ausführung auf Beispielfotos, diese liegen jedoch nicht den Ausschreibungsunterlagen bei. Bitte übersenden Sie uns diese.	Beispielfoto wird versandt