



Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R., Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg

**Kaufmännisches Direktorat
Geschäftsbereich Zentraler Einkauf**

Leitungsteam
Geschäftsbereich Zentraler Einkauf

Fabian Wagner
Leiter Strategischer Einkauf

Luisa Streich
Leiterin Operativer Einkauf

Josefine van den Oever
Leiterin Baueinkauf

Alrik Schulz
Leiter Zentrales Warenlager

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Leipziger Straße 44
39120 Magdeburg

Telefon: +49 391 67-15152
Telefax: +49 391 67-15104

E-Mail: g3@med.ovgu.de
www.med.uni-magdeburg.de

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:
2026-KCPUM-456

Durchwahl:
-25387

Datum:
26.03.2026

KCPUM – Erneuerung Brandmeldezentrale
Erneuerung Brandmeldeanlage – Zentralentechnik
2026-KCPUM-456

1. Bieterbrief

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben folgende Bieterfragen erhalten, deren Beantwortung wir hiermit allen Teilnehmern zur Verfügung stellen:

Frage 1 vom 23.03.2026:

Es sollen 2 Zentralen demontiert und eine neue Zentrale installiert werden, es sind aber 2 Vernetzungsmodule ausgeschrieben. Welchen Verwendungszweck finden diese?

Antwort:

Dieses zweite Vernetzungsmodul dient als Vorrüstung für eine spätere WINMAG-Anbindung.

Frage 2 vom 23.03.2026:

Es ist lediglich 1 Multisensormelder ausgeschrieben. Sollen Bestandsmelder übernommen werden?

Antwort:

Ja, es sollen Bestandsmelder mit übernommen werden.

Bankverbindung

Commerzbank AG, Filiale Magdeburg IBAN: DE31 8104 0000 0251 1038 00 BIC: COBADEFFXXX

Frage 3 vom 23.03.2026:

In Pos. 1.04.6 ist ein Brandschutzkanal ohne Größenangabe ausgeschrieben. Welche Größe soll bewertet werden?

Antwort:

Die Angabe ist dem beigefügten Datenblatt zu entnehmen.

Frage 4 vom 23.03.2026:

Soll in Pos. 1.05.7 die Kosten für den Sachverständigen berücksichtigt werden? Der Positionstext ist unklar.

Antwort: Der Prüfer ist inkl. der Begleitung des Errichters mit einzukalkulieren.

Wie groß sind die ausgeschriebenene Brandschottungen in Pos. 1.05.3 zu bewerten?

Antwort:

Brandschott S90 bis 0,5m²

Wir bitten um Beachtung bei der Angebotserstellung!

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle