



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

WSA Westdeutsche Kanäle

An alle Bieter

**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt
Westdeutsche Kanäle**
Vergabestelle

Münsterstraße 77
48431 Rheine

Kontakt über E-Vergabeplattform

Klarstellung zu Bieterfragen

Maßnahme:
Verbreiterung der Dammbalkenaufleger
für die Schiffsschleuse Friedrichsfeld

Datum
31.03.2026

Ordnungsnummer: **2026-812PE1-1_017**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein Bewerber stellte folgende Frage:

Frage 1:

Zur Ausführung der Arbeiten sind mehrere Kraneinsätze mit ggf. Zwischentransporten erforderlich. Durch wen werden diese Leistungen ausgeführt? Wo genau lagern die 40 Stück Dammbalken?

Antwort der Vergabestelle:

Die Balken liegen vor Ort auf der BE-Fläche entsprechend Anlage Z005 der Ausschreibungsunterlagen. Das Handling der Balken hat durch den Bieter zu erfolgen. Für die Arbeiten steht die Lagerfläche entsprechend der Anlage Z005 zur Verfügung. Werden weitere Flächen benötigt, so hat der Bieter diese zu stellen und zu besorgen (siehe BB, S. 13, Pkt. 3.4).

Frage 2:

In der Baubeschreibung auf Seite 6 unter - Auszuführende Leistungen - ist u.a. der Ausbau eines U-Profil beschrieben.

Den Unterlagen, insbesondere der Ausführungszeichnung, ist der Ausbau eines U-Profiles nicht erkennbar. Wo befindet sich das U-Profil?

Antwort der Vergabestelle:

Dies ist ein Fehler und wird wie folgt korrigiert: **Das U-Profil gibt es nicht und ist durch Flacheisen zu ersetzen.**

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Vergabestelle WSA Westdeutsche Kanäle

Datenschutzhinweis:

Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz entsprechend der Datenschutzerklärung des WSA verarbeitet. Diese können Sie über folgenden Link auf dem Internetauftritt des WSA abrufen: <https://www.wsa-westdeutsche-kanale.wsv.de/812-Datenschutz>. Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann diese Ihnen auf Wunsch auch in Textform übermittelt werden.