

Bearbeiter: GA

Seite 1 von 3

Anlageninformation										Antriebe und Verbraucher										Datenpunkte					Bemerkungen	
Anlagenkennzeichnung	Bezeichnung			R / I- Code	EX- Zone	P _n	U _n	I _n	η	P _E	Gleichzeitigkeitsfaktor	Ausnutzungsfaktor	P _E	Anlaufart	Meßprinzip	Prozessanschluss	Steuerstelle									
						Nennleistung	Spannung	Nennstrom	Wirkungsgrad	P elektrisch			P elektrisch resultierend					DI	DO	ZW	AI	AO				
																		Digitaleingang	Digitalausgang	Zählwert	Analogeingang	Analogausgang				
					kW	V	A		kW			kW														
371 LISA 01				Füllstandmessung Faulbehälter			LISA								Radar			3			1					
371 LISA 02				Schaumhöhe Faulbehälter			LISA											2			1					
371 LISA 03				Füllstandmessung Schlammtasche			LISA											2			1					
371 LSA 01				Überflutungsmelder Faulbehälter			LSA											2								
371 LSA 02				Überflutungsmelder Schlaumfalle			LSA											2								
371 LSA 03				Überflutungsmelder Schlammtasche			LSA											2								
Zusammenstellung															Netz											
Summe P elektrisch resultierend Aggregate mit FU in kW:															0,00											
Summe P elektrisch resultierend Aggregate ohne FU in kW:															6,32						191		6		11	
cos phi (kompensiert)															0,95											
Scheinleistung S elektrisch resultierend mit FU in kVA:															0,00											
Scheinleistung S elektrisch resultierend ohne FU in kVA:															6,66											
Summe Scheinleistung (Leistungsbedarf) in kVA:															6,66											