



SACHSEN-ANHALT

Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg,
Otto-Hahn-Straße 1 + 1a, 39106 Magdeburg



AMT FÜR IMMOBILIEN- UND
BAUMANAGEMENT
MAGDEBURG

An Alle Teilnehmenden

Nachschreiben 3

Magdeburg, 30.06.2026

offenes Verfahren

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:

GNUE LSA, Neubau eines Labor- und Verwaltungsgebäudes, für das
Landesamt für Verbraucherschutz Halle

Mein Zeichen/Meine Nachricht
vom: ZE112.12

An der Fliederwegkaserne 20, 06130 Halle

Bearbeitet von:
Herr Kirschstein

Gewerk: Fassadenarbeiten

Vergabenummer: SLB-2026-0228

Angebotsfrist: 06.08.2026, 09:30 Uhr

1 Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur ordnungsgemäßen Kalkulation der o. g. Ausschreibung berücksichtigen
Sie bitte folgende Informationen die wir Ihnen aufgrund von Bieterfragen zur
Verfügung stellen:

Otto-Hahn-Straße 1
39106 Magdeburg

Fax: (0391) 567 - 4848
E-Mail - Adresse Poststelle:
Poststelle.BLSA@sachsen-
anhalt.de

Fragen:

- 1) Laufen die Stahlwinkel (oben und unten an PR-Fassade) 150/60/8mm durch?
- 2) Sollen die Keramik Baguettes allseitig glasiert werden oder reicht dreiseitig?

Adresse:
Amt für Immobilien- und
Baumanagement Magdeburg,
Otto-Hahn-Straße 1 + 1a
39106 Magdeburg

Antworten:

Sachsen-Anhalt
#modernendenken

Landeshauptkasse
Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg
IBAN: DE2181000000081001500
BIC: MARKDEF1810

- 1) Die in den Details (z.B. Detail 310) dargestellten Stahlwinkel 150x60x8mm sind als durchlaufende Winkel zu kalkulieren.
- 2) Es sind 4-seitig glasierte Keramikbaguettes anzubieten.

Nachschreiben werden immer zum Bestandteil der Vergabeunterlagen erklärt. Die Angaben aus diesem Nachschreiben sind bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen und zu beachten. Der Öffnungstermin bleibt unverändert.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Kirschstein