

Arbeitskarten für KG 450 Fernmelde – und Informationstechnische Anlagen

Arbeitskarte für KG 451**Telekommunikationsanlagen:****für Leistungskennziffer 1000 – Datenübertragungsleitungen;
Datenübertragungsgeräte**

Standort: DV-1.1 / UG.062.1 Eit DAT; DV-1.2 / UG.104 FM/DV; DV-1.3 / UG.006 Lager;
 DV-1.4 / UG.029 FM/DV; DV 0.1 / HP.074 FM/DV; DV 0.2 / HP.006 FM/DV; DV 0.3 /
 HP.043 FM/DV; DV 1.1 / O1.116 FM/DV; DV 1.2 / O1.006 FM/DV; DV 1.3 / O1.057
 FM/DV; DV 2.1 / O2.112 FM/DV; DV 2.2 / O2.006 FM/DV; DV 2.3 / O2.059 FM/DV;
 DV 3.1 / DG.008 FM/DV; DV 3.2 / DG.120.2 FM/DV; DV 4.1 / DG.050.2 FM/DV; DV
 4.2 / DG.090 DM/DV

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
		2- jähr.	4- jähr.	bei Be- darf	

1	0	0	0	Datenübertragungsleitungen; Datenübertragungsgeräte				
1	0	0	3	Rechenzentrum Sidecoolern mit Kältemittelbetrieb			x	alle 6 Monate: betriebskritisch, frühzeitige Erkennung von Kühlkreislauf & Lüfter- /Temperaturproblemen