

Seite 3 von 3

Kunde / Kom.: SPIE Buchmann

Projekt: Schleuse Schwabenheim

Schaltplan Nr.: PA22-0127

[illegible]

Prüfer:

Datum:

Die Durchführung der Stückprüfung beim Hersteller befreit den Errichter nicht von der Pflicht der Durchsicht der Schaltgeräte- Kombinationen nach dem Transport und nach dem Errichten z. B. in Bezug auf Transportschäden, Lockerung von Schrauben und dergleichen (VDE 0660 T. 500 § 8.1.2).