

An alle Teilnehmer am Vergabeverfahren

Stuttgart, 29.07.2026

Ausrüstung der Schleuse Schwabenheim mit einer mobilen NEA (Netzersatzanlage)

3809W-252.01/08-Hd/2

Sehr geehrte Damen und Herren,

o.g. Vergabeverfahren betreffend wurde ein Aufklärungsersuchen an die Vergabestelle Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar gerichtet, welches hiermit aufgeklärt wird wie folgt:

Hinweis:

Das Aufklärungsersuchen des Teilnehmers ist nachstehend „*kursiv*“ abgebildet. Die Aufklärung der Vergabestelle ist nachstehend blau dargestellt.

Frage 1.1:

Ist eine Lieferzeit von 40 Wochen (ab technischer Klärung) in Ordnung?

Antwort:

Idealerweise erfolgt die Lieferung noch in diesem Jahr. Eine Lieferzeit von 40 Wochen ist für uns jedoch ebenfalls annehmbar.

Frage 1.2:

Darf eine Comap- anstatt einer Deif-Steuerung angeboten werden?

Antwort:

Da das Betriebspersonal an verschiedenen Standorten diverse Netzersatzanlagen (NEA) betreut und ausschließlich auf DEIF-Steuerungen geschult ist, ist nur dieser Gerätetyp zulässig.