

Luftmenge für Veranstaltungsraum nach DIN16798

Raum 1b.1

Anzahl Personen	n	30	100	150	200	Personen
Kat II	qp	7	7	7	7	
Fläche sehr schadstoffarmes Gebäude	A	199,8	199,8	199,8	199,8	m ²
	qb	0,35	0,35	0,35	0,35	
		280	770	1120	1470	l/s
		1008	2772	4032	5292	m ³ /h

Anzahl Personen	n	30	100	150	200	Personen
Kat II / III	qp	5,5	5,5	5,5	5,5	
Fläche sehr schadstoffarmes Gebäude	A	199,8	199,8	199,8	199,8	m ²
	qb	0,28	0,28	0,28	0,28	
	V	221	606	881	1156	l/s
	V	795	2181	3171	4161	m ³ /h