

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle:Stadt Wetzlar

Maßnahme:Stadtentwicklung

Vergabe:Uferpromenade Lahngärten - Landschaftsbauarbeiten 1.BA

Vergabe-Nr:2024-0358-61

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 79980] [Pläne zu Balkon und Stahlbau](#)

[ID: 79914] [Änderungspaket 1 - Asphalt](#)

[ID: 79849] [Pos. 1.05.0023](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-3

Frage: *Betreff: »[ID: 79980] Pläne zu Balkon und Stahlbau«*  
*Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,  
könnten Sie uns bitte weitere Pläne und Schnitte zu den Gewerken  
01.08. Balkon und 01.14. Stahlbau bereitstellen?  
Vielen Dank.  
Mit freundlichen Grüßen«*

Antwort: *Betreff: »AW: Pläne zu Balkon und Stahlbau«*  
*Inhalt: »*

*Sehr geehrte Damen und Herren,*

*<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Weitere Pläne werden nicht zur  
Verfügung gestellt. Die Ausschreibungsunterlagen, bestehend aus  
Leistungsverzeichnis und Ausführungsplänen, beschreiben die Leistung*

*eindeutig und ausreichend erschöpfend gem. §7 VOB/A. Die zu den  
jeweiligen Positionen gehörenden Ausführungspläne sind in den  
Positionen benannt. Bezgl. der Gewerke 01.08 Balkon und 01.14  
Stahlbau liegen folgende Pläne der Ausschreibung bei:*

*<!--[if !supportLists]-->○ <!--[endif]-->1-5-3-04\_Detail  
Mauer Diakonie*

*<!--[if !supportLists]-->○ <!--[endif]-->1-5-3-06\_Detail  
Balkon*

*<!--[if !supportLists]-->○ <!--[endif]-->1-5-3-09\_Detail  
Holzsteg\_Palisade und Treppe*

*<!--[if !supportLists]-->○ <!--[endif]-->1-5-3-19\_Detail  
Mauerabdeckung*

*<!--[if !supportLists]-->○ <!--[endif]-->1-5-5-02\_BFT  
Balkon*

*<!--[if !supportLists]-->○ <!--[endif]-->1-5-5-  
07\_Lochblech*

*Vielen Dank.*

*Mit freundlichen Grüßen*

*Zentrale Vergabestelle*

*«*

---

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff: »[ID: 79914] Änderungspaket 1 - Asphalt«*  
*Inhalt: »Können Sie bitte die Asphaltflächen auf einem Plan kennzeichnen?«*

Antwort: *Betreff: »AW: Änderungspaket 1 - Asphalt«*  
*Inhalt: »*

*Sehr geehrte Damen und Herren,*

*im Änderungspaket 1 haben wir das Dokument "1-5-1-01\_Übersichtslageplan BA I\_2024-10-01" zur Verfügung gestellt.*

*Der Asphalt unter Position 01.11.0033 (im Plan orange markiert) dient als Provisorium in Anarbeitungsbereichen und ist deswegen im Ausführungsplan nicht dargestellt. Die gelb markierten Flächen stellen den als dauerhaft anzulegenden Gussasphalt dar.*

*Vielen Dank, wir freuen uns auf Ihr Angebot!*

*Mit freundlichen Grüßen*

*Zentrale Vergabestelle*

*«*

---

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 79849] Pos. 1.05.0023«*  
*Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren, könnten Sie uns bitte mitteilen, wie viele Ausleger pro Mast geplant sind, viele unserer Lieferanten möchten das gerne genauer wissen. Da ja nur 14 Stk "Leuchtenmast" (Pos. 01.05.0022) ausgeschrieben sind. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen«*

Antwort: *Betreff: »AW: Pos. 1.05.0023«*  
*Inhalt: »*

*Sehr geehrte Damen und Herren,*

*Pro Leuchtenmast sind 2-3 Ausleger geplant. Die jeweiligen Anzahlen sind dem der Ausschreibung beiliegenden Lageplan 1-5-1-01 Übersichtslageplan BA I zu entnehmen.*

*Folgende Stückzahlen der Ausleger sind zu berücksichtigen:*

- 8 Masten mit 2 Auslegern
- 6 Masten mit 3 Auslegern

Bei den Masten mit 2 Auslegern sind die Leuchten mit 1200lm zu verwenden, bei den Masten mit 3 Auslegern hingegen sind die Leuchten mit 2400lm zu verwenden.

Einer der Masten mit 3 Auslegern ist mit Leuchten mit 3000lm zu versehen.

Vielen Dank, wir freuen uns auf Ihr Angebot und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Zentrale Vergabestelle

«