

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Kreis Siegen-Wittgenstein
Maßnahme: Amt 16.1 - Immobilien
Vergabe: Lieferung einer Schließanlage am BK WuV
Vergabe-Nr: 156201 16 2124

Inhaltsverzeichnis

[ID: 79908] [Bieterfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 79908] Bieterfrage«
Inhalt: »Von welcher Grundlänge wird bei den folgenden LV Pos. ausgegangen:
01.01.0010 - Doppelzylinder
01.01.0020 - Halbzylinder
01.01.0040 - Knaufzylinder«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«
Inhalt: »

Die Grundlänge der Zylinder soll wie folgt angenommen werden:

01.01.0010 - Doppelzylinder: 30-30 bzw. 31-31
01.01.0020 - Halbzylinder: 30-0 bzw. 31-0
01.01.0040 - Knaufzylinder: 30-0 bzw. 31-0

Der Umfang an Verlängerungen ergibt sich erst aus dem vom Auftragnehmer nach Beauftragung vorzunehmenden örtlichen Aufmaß der Türstärken und wurde zunächst im Durchschnitt mit 3 Verlängerungen pro Doppelzylinder für diese Ausschreibung zugrundegelegt.

«