

AZBA GmbH Justus-von-Liebig-Str. 4 12489 Berlin

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Abt. Wirtschaft und Immobilienservice Facility
Management
Alt Friedrichsfelde 60
10360 Berlin

Sitz der Gesellschaft
Justus-von-Liebig-Straße 4
12489 Berlin
Tel. 030/6392 2125
Fax 030/6392 3267
e-mail: info@azba.de
www.azba.de

PRÜFBERICHT

Berlin, 08.02.2024
Seite: 1 von 2

Auftrags-Nr.: 24-01196

Auftraggeber: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Abt. Wirtschaft und Immobilienservice Facility Management
Alt Friedrichsfelde 60
10360 Berlin

Probeneingang: 06.02.2024
Prüfzeitraum: 06.02.-08.02.2024

Probenart: Styropor
Probenanzahl: 1

Bauvorhaben: Franz-Jacob-Straße 8, 10369 Berlin
Probenbezeichnung: 24-01196-001: Vordach Aufgang B, Styropor

Prüfspezifikation: 1 x HBCD im Feststoff

Probenahme: AZBA GmbH (siehe Anlage), 06.02.2024
Probenarchivierung: Probe verbraucht



Dipl. Geoökol. Tina Ender
(Prüfverantwortliche)

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben genannten Proben. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Prüflabors

Geschäftsführer
Dr. A. Jiron
Dr. E. Jiron



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Amtsgericht
Charlottenburg
HRB 60844
St.-Nr. 37/443/20121
USt-IdNr.DE 183719502

Seite: 2 von 2
Erstellt: 08.02.2024
Auftrags-Nr.: 24-01196
Probenart: Styropor
Bauvorhaben: Franz-Jacob-Straße 8, 10369 Berlin
Probenbezeichnung: Vordach Aufgang B, Styropor

Parameter	Methode	Einheit	BG	Messwert
Feststoff 24-01196-001				
Hexabromcyclododecan (HBCD)	in Anl. DIN ISO 16703: 2011-09	mg/kg OS	50	< 50

Protokoll über die Entnahme von Feststoffproben

Projekt/BV:	Probenahmeort:	Probenbezeichnung:	Datum/Zeit:	Witterung:
Franz-Jacob-Straße 8 10369 Berlin	Franz-Jacob-Straße 8 10369 Berlin	Vordach Aufgang B Styropor	06.02.2024 ab 11:00 Uhr	bewölkt 9 °C

**Entnehmende Stelle/
Untersuchungsstelle:** AZBA Analytisches Zentrum Berlin-Adlershof GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 4, 12489 Berlin, Probenehmer: Herr Weng

Auftraggeber: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Alt Friedrichsfelde 60, DE-10360 Berlin

Ansprechpartner zum BV: Frau Bandholtz (GSU)

Ansprechpartner vor Ort: Herr Klein (Hausmeister)

Zweck der Probenahme: Verwertungsprüfung/Deklarationsanalytik

1. Probenahmebeschreibung:

Aus der zugewiesenen Dachfläche wurde unter Einhaltung TRGS 519 mittels Hammer, Beil und Handsammlung eine abfalltypische Stichprobe entnommen. Anschließend wurde das Probenmaterial in einen PE-Beutel verpackt, luftdicht verschlossen sowie ins Labor transportiert.

2. Probenbeschreibung:

Probenbezeichnung:	Probenart:	Sensorik:	weitere Beschreibung/Bemerkungen:
Vordach Aufgang B, Styropor	Styropor	Farbe: weiß Geruch: nicht ermittelt	Dachaufbau: - 1,0 cm Dachpappe - 18,0 cm Styropor - 0,5 cm Sperrschicht

3. Fotodokumentation:



4. Probenübergabe:

Labor:	Auftragsnummer:	Datum:	Uhrzeit:
AZBA Analytisches Zentrum Berlin-Adlershof GmbH	24-01196	06.02.2024	14:00 Uhr

Berlin, 13.02.2024



Probenehmer (T. Weng)