

Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen (412_12)

[Neu](#)

Datum: 2023-04-06 09:12:50

Anlagen ID:

(KL3) Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik -Wartung 2018- Stand Oktober 2021 (AMEV) i.O. n.i.O.

KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

2.0 Trinkwasserversorgung

2.2.0 Absperr-, Wandeinbau und Entleerarmaturen

- Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen (12 / Monat / Sachkundiger)
- Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) (12 / Monat / Sachkundiger)
- Auf Funktion prüfen (12 / Monat / Sachkundiger)

Abschlussbericht für die durchgeführten Tätigkeiten	Ja	Nein
<p>Die Anlage ist sicher und funktionsfähig.</p> <p>Bei der Prüfung wurden Mängel festgestellt. (Mängel müssen in der Wartungsapplikation beschrieben werden).</p> <p>Der Prüfumfang und die Prüffristen sind angemessen.</p>		
<p>Beschreibung siehe im Prüfbericht bzw. der beigefügten Anlage</p> <p>Die Anlagen können bis zur Mängelbeseitigung weiter betrieben werden.</p> <p>Nach Beseitigung des Mangels ist eine Nachkontrolle erforderlich.</p> <p><i>Bei der Durchführung der Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Prüfung) wurde der Prüfumfang der Arbeitskarte berücksichtigt.</i></p> <p><i>Eine Anpassung des festgelegten Prüfumfanges der Arbeitskarte ist aus fachlicher Sicht erforderlich. Anpassungen sind unter Mängel in der Wartungsapplikation festzuhalten.</i></p> <p>Ort und Datum:</p> <p>Vorname und Name:</p> <p>Unterschrift:</p> <p>Wenn keine graphische Möglichkeit besteht, schreiben Sie Ihren kompletten Namen</p>		