

Änderungsmitteilung 1

Guten Tag,

bitte beachten Sie nachstehende Informationen:

Im Rahmen dieses 1. Änderungspaketes wird ein in Teilen geändertes Leistungsverzeichnis zur Verfügung gestellt.

A)

Das Leistungsverzeichnis wurde wie folgt angepasst:

- Der Wortlaut in der Ausführungsbeschreibung Nr. 1 „AB Holztüren und Festverglasung“ wurde unter Punkt 3.2.3 „Holzwerkstofftürblätter, mit HPL-Beschichtung“ angepasst bei der Formulierung zur Ausbildung der Schmalseiten und den Decklagen: „[...] mit an Schmalseiten entweder mindestens 3-seitig umlaufender HPL- oder ABS- oder PU-Schutzkante mit Dicke ca. 1 mm mit Farbe ähnlich Türblatt. [...] Je nach jeweiligem Positionsbeschrieb einseitig oder beidseitige Deckplatte aus hochverdichteter Hartfaserplatte [...]“.

- Der Wortlaut in der Ausführungsbeschreibung Nr. 1 „AB Holztüren und Festverglasung“ wurde unter Punkt 3.2.3 „Holzwerkstofftürblätter, mit HPL-Beschichtung“ ergänzt bei der Formulierung zur Decklage: „[...] Je nach jeweiligem Positionsbeschrieb teils einseitig mit Decklage aus Echtholz furnier wie unter Punkt 3.2.2 beschrieben.“

- Der Langtext in sämtlichen Positionen, in denen bisher die Schmalseiten mit ABS- oder PU-Kante vorgegeben waren, wurde im Kurztext falls vorhanden die Erwähnung „+ABS“ oder „-ABS“ entfernt und falls im Langtext vorhanden jeweilige Teil des Langtextes passend zur Formulierung in der Ausführungsbeschreibung angepasst zu „[...] und HPL-, ABS- oder PU-Kante an Schmalseiten.“ Das betrifft die Pos. 1.3.36., 1.3.38., 1.3.44. bis 1.3.50., 1.3.70., 1.3.77. bis 1.3.81., 1.3.88. bis 1.3.94., 1.3.96 bis 1.3.145.

- Es entfallen die Positionen 1.3.114. bis 1.3.117., 1.3.120. bis 1.3.122., 1.3.25., 1.3.126., 1.3.128. bis 1.3.130., 1.4.167. und 1.4.172. und werden in einer anderen Vergabe ausgeschrieben.

- In den Positionen 1.3.36. bis 1.3.38., 1.3.68., 1.3.88., 1.3.108., 1.3.118., 1.3.131. wurde zur Klarstellung die zusätzliche Eigenschaft selbstschließend (hier als Teil von „DS“) der Tür in Kurz- und teils auch im Langtext nochmals explizit wiederholt.

- In den Positionen 1.3.89. und 1.3.90. wurde zur Klarstellung die zusätzliche Eigenschaft selbstschließend (hier als Teil von „VDS“) der Tür im Langtext nochmals explizit wiederholt.

- Der Kurz- und Langtext der Positionen 1.3.88. bis 1.3.93. wurde angepasst: Im Kurztext wurde „OL verglast“ ersetzt durch „OB Paneel“ und „Holz-Glas-Schiebetür“ wurde eingekürzt zu „Holz-Schiebetür“. Im Langtext wurden Erwähnungen eines verglasten Oberlichts gestrichen und um Angaben zur Ausführung mit Oberblende ergänzt.

- In der Pos. 1.3.88. wurde im Kurz- und Langtext die Brandschutzanforderung korrigiert zu „T30-1-DS“.

- Der Kurz- und Langtext der Positionen 1.3.94. und 1.3.95 wurde angepasst: Im Kurztext wurde „Holz-Glas-Schiebetür“ eingekürzt zu „Holz-Schiebetür“. Im Langtext wurden Erwähnungen eines verglasten Oberlichts gestrichen.

- Der Langtext der Pos. 1.4.149., 1.4.154. und 1.4.158. wurde angepasst und der Bezug zur Vorposition entfernt. Die Pos. 1.4.150. bezieht sich nun auf Pos. 1.4.149..Die Pos. 1.4.156. bezieht sich nun auf Pos. 1.4.154.

- Aufgrund des Entfalls einzelner Türen wurden die Mengen folgender Positionen zu Beschlägen angepasst: 1.4.146: von zuvor 125 St. auf jetzt 116 St., 1.4.153: von zuvor 68 St. auf jetzt 66 St., Pos. 1.4.151: von zuvor 26 St. auf jetzt 22 St., 1.4.164: von zuvor 20 St. auf jetzt 12 St., 1.4.169: von zuvor 3 St. auf jetzt 2 St., 1.4.179: von zuvor 4 St. auf jetzt 3 St., 1.4.196.: von zuvor 164 St. auf jetzt 156 St., 1.4.197. von zuvor 71 St. auf jetzt 65 St.,

B)

Die Anlagen zum Leistungsverzeichnis wurden wie folgt angepasst:

- Das Detail „LER_5_731001_XX_XX_DT_005_L515_00_V“ zu Schiebetüren wurde ergänzt
- Einzelne Bezeichnungen im Formblatt zu den Ausführungs- und Vertragsfristen („**LER_Ausführungs_Vertragsfristen_Tischlerarbeiten 1 - Holztüren.pdf**“) wurden korrigiert. Hier waren zuvor fälschlicherweise teils „Trockenbauarbeiten“ genannt. Die Ausführungsfristen selbst sind gleichgeblieben.
- Die Türübersichten und Türlisten (im Ordner „**Plananlagen zum LV**“) wurden angepasst an den neuen Stand des LV.

C)

Der Öffnungstermin der Angebote wird von vormals Dienstag, 17.03.2026; 10:30 Uhr auf **Dienstag, 24.03.2026; 11:40 Uhr**, verschoben.

Die Bindefrist wird entsprechend auf den 25.05.2026 festgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

LHM, Baureferat