

Änderungsmitteilung 2

Guten Tag,

Bitte beachten Sie die nachstehenden Informationen.

Die GAEB-Datei wurde in Teilen geändert:

- *Änderungen wurden im LV mit dem Textzusatz **Änderung 260319** und zusätzlich teils mit Rotttext im Langtext kenntlich gemacht*
- *Zu Pos. 1.2.12 Handmuster: In Pos. 1.2.12 entfällt die Textpassage „MockUP-Muster Öffnungsflügel mit Stahlpfosten und Deckleiste“. Das Mock UP ist in Pos. 1.4.47. beschrieben*
- *Zu Pos 1.4 LV S38: Titel 1.4. PFOSTEN - RIEGEL FASSADE BAUTEIL A, 6.OG, Beschreibung A. Profilsystem:
ÄNDERUNG 260319 :
~~Uw-Wert: 1,1 W/m²K~~*

Für das verglaste Tür-Einsatzelement im System Janson RP Hermetic mit Verglasung mit Ug-Wert von 0,8 W/(m²K) ist der konstruktiv bedingte erreichbare Uw-Wert ausreichend. Für die denkmalgeschützte Fassade besteht keine Anforderung an Wärmeschutz;
- *Zu Pos. 1.4.47 Muster-Fassadenelement: Die Lage und Größe wurde im Leistungsverzeichnis mit Planausschnitt, Achsangabe und textlichen Änderungen in Position 1.4.47 präzisiert.*
- *Zu Anfrage „Wir gehen davon aus, dass die Fensterbank innen bauseits angebaut wird“: Ja, die innere Fensterbank ist bauseitige Leistung*

Mit freundlichen Grüßen

LHM, Baureferat