

WA 7343 Deckenschürzen I 100 mm

Neubau

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure und die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und Firmenausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungs-Vermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch gültige, vollständige Pläne von Fachplanern. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind Architekten und Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Alle Stahlteile sind mit Korrosionsschutz zu versehen.



Fensterhöhe	OK BRH bis UK RS Bodentiefe Fenster ohne Brüstungshöhe
-------------	---

Tür- u. Sturzhöhe	OKFF bis UKRS
Lichte Raumhöhe	OKFF bis UKFD

Alle Projekthöhen bezogen auf:
± 0.00 = OK FF HP AB = + 494,627 m ü.NN

NEUBAU		ALTBAU		allgemein	
	Stahlbeton		Stahlbeton NEU		bleibender Bestand
	Beton- Fertigteile		Gitterrost NEU		Abbruch Wände/Möbel
	Mauerwerk		Mauerwerk NEU		Abbruch Bauteile
	Gipskarton/ Trockenbau		GK/Trocken- bau NEU		Gitterrost NEUBAU
	Dämmung		Dämmung NEU		Rollregale NEUBAU

DATUM	INDEX	STATUS	ÄNDERUNGEN

1615 STAATS- UND STADTBIBLIOTHEK
AUGSBURG

SCHAEZLERSTR.25, 86152 AUGSBURG

SANIERUNG UND ERWEITERUNG

PLANNUMMER	INDEX
15301_E_0001_NB_A_5_DE_WA-TR_7343_	V_00

DETAIL - WA	AUSFÜHRUNGSPLANUNG GBM
-------------	---------------------------

Wandtypen Deckenschürzen, F0
NB

Plannummer **7343**

MASSSTAB	1:5
BLATTGRÖSSE	DIN A3
DATUM	13.02.2026
GEZEICHNET VON	KL
GEPRÜFT VON	CR
DATEINAME	1615-SBA-DE-WaBoDeMoe_25
FREIGABEVERMERK	

BAUHERR

Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Augsburg
Holbeinstr. 10
86150 Augsburg



Tel. 0821 - 258 10
Fax 0821 - 258 12 14

ANLAGE LEISTUNGSVERZEICHNIS

KKE 3030 LV-TROCKENBAU

Wandaufbau:

12,5mm 1-lagige Diamant

75mm Profilständerwerk verzinkt, Korrosivitätskategorie: C3
vertikal: UA-Profil 75mm
horizontal: UW-Doppelprofil 75mm,
UA-Profil 75mm als eingelegtes Profil

12,5mm 1-lagige Diamant

Abhangdecke: siehe Werkpläne

Abhangdecke: siehe Werkpläne

UKFD

UKFD

Glaswand: siehe Werkpläne

Allgemeines

Putzarbeiten

Montage der Innenwände aus Trockenbau erfolgt **NACH** dem Verputzen der Wände und Decken.

Vertikalschnitt