

Von: Karsten Unglaube <karsten.unglaube@ba-spandau.berlin.de>
Gesendet: Montag, 8. April 2019 10:20
An: AV-A | SAW
Cc: Birgit Kempe; Frank Pauen; Robert Heller; Yvonne May
Betreff: GS am Windmühlenberg - Am Kinderdorf 23-27 und Schule am Gartenfeld
Bedarfsprogramm
Anlagen: VDI 2050.pdf

Sehr geehrte Frau Streit,

in dem Jourfix hatten Sie um die Zuarbeit zum Thema Platzbedarf für die Technikzentralen gebeten.

Der Platzbedarf errechnet sich aus der VDI 2050. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die erforderlichen Flächen aus den einzelnen Gebäuden und deren technischer Ausstattung abzuleiten sind.

Bestandshaus beinhaltet : Heizungsanlage für alle Gebäude (Anbau, Bestand, Turnhalle, Mensa)

Lüftung hingegen benötigt nur Technikräume in dem Anbau und der Mensa.

Ich hoffe Sie kommen mit den Angaben aus der VDI 2050 soweit zurecht. Leider gibt es hier nicht die Rubrik Sonderbauten (Schule),
somit würde man hier ein Verwaltungsgebäude ansetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Unglaube Karsten

Ihr Ansprechpartner:

Bezirksamt Spandau von Berlin
Abt. Facility Management, Umwelt- und Naturschutz
- Gruppenleitung Baubetreuung TGA -
Herr Unglaube (FM Hoch IV)
Carl-Schurz-Str. 2/6
13597 Berlin

Tel. +49 (0)30 / 90279-3983
Tel. (intern) 9279-3983
Fax. +49 (0)30 / 90279-2970

E-Mail: karsten.unglaube@ba-spandau.berlin.de
Intranet: <http://www.verwalt-berlin.de/ba-spandau/org/hoch/index.html>
Internet: <http://www.berlin.de/>

Hinweis:
Verschlüsselte E-Mails können aus technischen
Gründen nicht bearbeitet werden.

Hinweis:

Verschlüsselte E-Mails können aus technischen Gründen nicht bearbeitet werden.