

Ladepunkte

Standards für alle Ladekoffer ipad oder Tablets:

- Pro Ladesteckdose ist ein separater Stromkreis zu legen.
- Ladestromkreise sind jeweils über einen FI/LS C16A/0,03A abzusichern.
- Ladestromkreise sind über digitale Zeitschalter zu Programmieren.
- Ladefreigaben sind von 6:00 Uhr bis 19 Uhr zu berücksichtigen.
- Ladesteckdosen sind über einen Einbau-Überspannungsschutz der Klasse Typ 3 vorzusehen.
- Ladesteckdosen sind mit einer nachhaltigen Beschriftung oder einem graviertem Schild "**Nur für Ladezwecke geeignet!**" vorzusehen.
- Ladesteckdosen sind mit einem integriertem LED-Licht als Zustandsleuchte zu versehen.
- pro 2 Ladesteckdosen ist eine Datendoppeldose päd. Netz zu installieren (Ergänzung 40-2.3)