Installationshinweise:

- Brüstungskanäle wenn nicht anders beschrieben OK Kanal = UK Simsen
- die aktuellen Haustechnikstandards der Stadt Stuttgart sind einzuhalten
- Anschlüsse Teeküche Raum in C209 müssen in der weiteren Planung mit der Küchenplanung abgestimmt werden

	Legende
BV	Bereichsverteiler
	Brüstungskanal - horizontal, Brüstungskanal - vertikal
	Kabeltrasse ELT - FM
	Steigtrasse ELT
	Einzelverlegung in Sammelhalter - ELT
_ V / _ A	Festanschluss ____V / ____A
	Ausschalter, uP (IP20) / aP (IP44) soweit nicht anders vorgegeben
	Schukosteckdose, 1-fach, UP (IP20) / aP (IP44) soweit nicht anders vorgegeben
L	Ladesteckdose gemäß Haustechnikstandard Stadt Stuttgart
	Dämmerungsfühler, uP (IP20) / aP (IP44) soweit nicht anders vorgegeben
	Ausschalter, in Brüstungskanal
	Taster, in Brüstungskanal
	Taster Auf/Zu, in Brüstungskanal
	Schlüsselschalter, in Brüstungskanal
	Schukosteckdose, 1-fach, in Brüstungskanal
	Schukosteckdose, 2-fach, in Brüstungskanal
	Schukosteckdose, 3-fach, in Brüstungskanal
360° 360°	Präsenzmelder, uP (IP20) / aP (IP44) soweit nicht anders vorgegeben
AM360° AM360°	Präsenzmelder mit Akustiksensor / Master, uP (IP20) / aP (IP44) soweit nicht anders vorgegeben
AS360° AS360°	Präsenzmelder mit Akustiksensor / Slave, uP (IP20) / aP (IP44) soweit nicht anders vorgegeben
	Bedientableau
SSA 230V /6A	Festanschluss für Motor für Sonnenschutz / Zuleitung min. 4 - adrig
BS Nr.2	Sicherheitsleuchte eckig BS = Bereitschaftsschaltung, Nr.2 Leuchtentyp
BS Nr.4	Sicherheitsleuchte eckig BS = Bereitschaftsschaltung, Nr.4 Leuchtentyp
BS Nr.2	Sicherheitsleuchte rund BS = Bereitschaftsschaltung, Nr.2 Leuchtentyp
Nr.xx	Leuchten siehe Plan 4463_1_EST-IC_SH-xx-009
BV-SIB	Bereichsverteiler Sicherheitsbeleuchtung
SIB Batterie	Batterieanlage für Sicherheitsbeleuchtung
DS/BS Nr.	Notausgangshinweisleuchte DS = Dauerschaltung / BS = Bereitschaftsschaltung / Nr. = Leuchtentyp
	Bedientableau
	Signalleuchte

ELEKTROPLAN

Nur gültig in Verbindung mit dem aktuellsten Architektenplan, Gebäudemaße sind diesem zu entnehmen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Pläne auf Übereinstimmung zu überprüfen, Abweichungen sind vor Arbeitsbeginn zu klären!
Alle Maße sind auf der Baustelle eigenverantwortlich zu prüfen!

Datum	Index	Änderungen
	09	
	08	
	07	
	06	
	05	
	04	
	03	
	02	
18.11.2024	01	Überarbeitung nach Prüfanmerkung HBA



Architekt	[redacted]
Fachplanung ELT	[redacted]
Bauherr	Landeshauptstadt STUTTGART Referat Jugend und Bildung Schulverwaltung vertreten durch Hochbauamt 65-4/ Hauptstätter Straße 66 70178 Stuttgart
Projektname	**Erweiterungsneubau Geschwister-Scholl-Gymnasium** Richard-Schmid-Str.25 70619 Stuttgart-Sillenbuch
Dokumentenbezeichnung	Installationsplan Elektro OG - TM C ☒ Gesamtplan ☐ Teilplan --/--
Leistungsphase	Entwurfsplanung
Blattgröße	A1
Maßstab	1:100
Datum	11.07.2024
Dokumentenschlüssel	EST-IC-GR-E1-002-3p01-IP

Plotdatum: 18.11.2024 Plot: P-M400/4463 DESIGNHISTOR.SCHOLL/1-EPH_300_BL.DWG, TM C10_PLAN01/0 INSTALEST-IC-GR-E1-002-3P01-IP.DWG Stand: 13.08.2024 Architekt - Grundriss