Legende

- HWS = Warmwasser Vorlauf
  Material Stahlrohr geschweißt, Stahlrohr nahtlos
- HWR = Warmwasser Rücklauf
  Material Stahlrohr geschweißt, Stahlrohr nahtlos
- PWC = Trinkwasser kalt
  Material Edelstahl-Pressfittingsystem

Legende

- WWO = Regenwasser
  Material SML-Rohr
- WWN = Schmutzwasser
  Material PE mineralverstärkt dB20
- WWNV = Schmutzwasser Entlüftung
  Material PE mineralverstärkt dB20
- Leitung von oben
- Leitung nach unten
- Fallleitung von oben nach unten
- Entlüftungsleitung nach oben
- Entlüftungsleitung von unten
- Entlüftungsleitung von unten nach oben

Legende

- ODA = outdoor air / Aussenluft
  Material verzinktes Stahlblech
- SUP = supply air / Zuluft
  Material verzinktes Stahlblech
- ETA = extract air / Abluft
  Material verzinktes Stahlblech
- EHA = exhaust air / Fortluft
  Material verzinktes Stahlblech
- ALP = air laboratory permanent / Sonderabluft
  Material PPs, Brandklasse B1 nach DIN 4102

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	NAME

BAUHERR	Landeshauptstadt Stuttgart Referat Jugend und Bildung Schulverwaltungsamt Hochbauamt 65-4/ Hauptstätter Strasse 66 70178 Stuttgart	
	Datum	Name
Bearbeitet:	12.07.24	MK
Geprüft:	12.07.24	HR
Massstab:	1:100	
Format:	A 1	
CAD Name:	TGA-IC-GR-E1-000-3p00.dgn	

PROJEKT:	Erweiterungsneubau GSG Geschwister-Scholl-Gymnasium Richard-Schmid-Str. 25, 70619 Stuttgart-Sillenbuch
PLANUNGSPHASE:	Entwurfsplanung
TITEL:	Grundriss Koordiantion Obergeschoss TMC
PROJEKT-Nr.:	PLAN-Nr.:
1144-22	TGA-IC-GR-E1-000-3p00