

Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1- jährl.	3- jährl.	bei Be- darf	

1	0	0	0	Rettungszeichenleuchte				
1	0	0	1	Rettungszeichenbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100	X			bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren
1	0	0	2	Sichtprüfung der gesamten Rettungszeichenleuchten auf Beschädigung	X			