



Staatliches Bauamt Würzburg  
Postfach 55 20 • 97005 Würzburg.....

**An alle Bewerber  
der Vergabe 26-008598**

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen T12 - Rup	Bearbeiter	Würzburg, 18.03.2026
		Vergabeplattform Bayern: <a href="https://www.myorder.rib.de">https://www.myorder.rib.de</a>	

**B63HE401070008 MFK Volk, Neubau SanVersZ**

**Nachsendung 1**

Vergabe: **26-008598 Metallbauarbeiten**  
Ablauf Angebotsfrist: **31.03.2026, 10:10 h**

Anlage *./.*  
(siehe Änderungspaket auf der Plattform)

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund von Anfragen teilen wir allen Bewerbern mit:

Frage: Die unter dem Titel 2.1. beschriebenen Fenster sollen mit einem Schalldämmmaß von  $R_w$  56db ausgeführt werden. Leider gibt es aktuell kein Fenstersystem, welches diese Anforderung erfüllt. Auch nicht das beschriebenen Schüco AWS 120.  
Wir bitten um Angabe einer herstellbaren Schalldämmung an den beschriebenen Fensterelementen.

Antwort: Gem. Schallschutzgutachten wird bei den Fenstern ein  $R_{wp}$ -Wert von >32 dB verlangt. Das angebotene Produkt muss diesen Wert mindestens erfüllen.  
Die Erfordernis der 56 dB wird hiermit zurückgezogen.  
Der beschriebene Fensteraufbau als 4-Scheiben System, ist unabhängig der Schallschutzanforderungen dennoch zu erfüllen.

**Amtssitz**  
Staatliches Bauamt Würzburg  
Postfach 5520 97005 Würzburg  
Weißenburgstr. 6 97082 Würzburg  
☎ 0931-392-00  
📠 0931-392-2777

**Dienstgebäude**  
Kroatengasse 4-8  
97070 Würzburg

**E-Mail und Internet**  
poststelle@stbawue.bayern.de  
www.stbawue.bayern.de

Als Leitprodukt liegt der Leistungsbeschreibung Schüco AWS 120 CC SI zugrunde. Es kann sich daran orientiert, oder ein gleichwertiges Produkt angeboten werden.

Wir bitten um Beachtung bei der Kalkulation.

zur Info:

Das Leistungsverzeichnis bzw. die X83 wurde nicht verändert.

**Dieses Schreiben zur Nachsendung wird Vertragsbestandteil.**

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle StBA Würzburg

*Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.*