Arbeitskarte für kraftbetriebene Drehflügeltüranlagen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
1	0	1	0	Wartung und Inspektion inkl. schriftlicher Dokumentation und ggf. Fotodokumentation gem. Herstellervorgabe, mindestens jedoch			x				Aufgrund hochfrequenter Nutzung engerer Wartungsintervall empfohlen.
1	0	1	1	Sicht- und Funktionskontrolle aller beweglichen Teile, schmieren bzw. gängigmachen sofern erforderlich.			x				Nur vom Hersteller zugelassene Schmiermittel verwenden. Keine Sprühfette und -öle verwenden. Für Riemen nur Trockenschmiermittel einsetzen.
1	0	1	2	Sicht- und Funktionskontrolle aller elektrischer Komponenten			x				Inkl. Kontrolle Zeitsteuerung und Öffnung über Sprechanlage
1	0	1	3	Sicht- und Funktionskontrolle aller Sensoren und Tastern			x				Ggf. Reinigung Sensorik, ggf. Nachstellen der Schließzeit
1	0	1	4	Nachjustieren der Türbeschläge und Drücker						x	Bei Bedarf (Bauwerkssetzung oder Abnutzung)
1	0	2	0	Reinigung Türschwelle			x				
1	0	3	0	UVV-Prüfung			x				