

Legende Brandmeldeanlage			
	Druckknopfmelder Bestand		Brandmelderzentrale (BMZ)
	Multisensormelder (OT) Bestand		Feuerwehreinformations- und Bediensystem
	Druckknopfmelder		ELA - Anlage - Bestand
	Multisensormelder (OT)		OK = Gipskarton Decke
	Multisensormelder (OT) Montage im AHD - Bereich		LR = Lochraaster Decke
			RA = Rasterdecke 62,5 x 62,5



Legende:

- Abbruch
- Bestand
- Neu
- Bestand Beton

Vorhaben:

Umbau Moritz-Fontaine-Gesamtschule
Standort Wiedenbrück

Burgweg 23
33378 Rheda-Wiedenbrück

Bauherr:

Stadt Rheda-Wiedenbrück
Der Bürgermeister
Rathausplatz 13
33378 Rheda-Wiedenbrück

Planung:

Stadt Rheda-Wiedenbrück
FB. Immobilienmanagement
Rathausplatz 13
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242.963-536
Fax: 05242.963-539
susanne.grabolle@rh-wd.de

Phase:

Genehmigungsplanung

Inhalt:


1. Obergeschoss
B-003

Gezeichnet: Susanne Grabolle
Maßstab: 1:100
Datum: 22.02.2023
Letzte Änderung:

ACHTUNG - Wichtiger Hinweis zur Bestandsanlage:

- Klingeln und Sirenen müssen zurück gebaut werden.
- Die Verkabelung der gesamten Bestandsanlage ist vollständig zu ersetzen.
- Besondere Aufmerksamkeit gilt den Druckknopfmeldern - auch deren Leitungen müssen erneuert werden!
- Alle Arbeiten müssen fachgerecht und gemäß geltender Normen und Vorschriften ausgeführt werden.

05	-	-	-
04	-	-	-
03	-	-	-
02	-	-	-
01	-	-	-
Index	Änderung	Datum	Gez.



Bauherr: Rheda-Wiedenbrück Fachbereich Immobilienmanagement Rathausplatz 13 33378 Rheda-Wiedenbrück	Bauvorhaben: Erneuerung einer Brandmeldeanlage Moritz-Fontaine-Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück Burgweg 23 33378 Rheda-Wiedenbrück
---	---

Geschoss: Plan-Bez.: 1. Obergeschoss - Brandmeldeanlage -	Freigabevermerk:
Planungsphase: Ausführungsplanung	Freigabevermerk:
Letzte Bearb.: 16.07.2025	Maßstab: 1:100
Bearbeiter: 23080	Blattgröße: A0
Projekt Nr.: 23080	Plan Nr.: 23080-05-E-100-00