

Legende Brandmeldeanlage			
	Druckschalter Bestand		Brandmeldezentrale (BMZ)
	Multisensormelder (OT) Bestand		Feuerwehreinformatio- und Bediensystem
	Druckschalter		OK = Gipskarton Decke
	Multisensormelder (OT)		LR = Lochraster Decke
	Multisensormelder (OT) Montage im AHD - Bereich		RA = Rasterdecke 62,5 x 62,5



Legende:	
	Abbruch
	Bestand
	Neu
	Bestand Beton

Vorhaben:
Umbau Moritz-Fontaine-Gesamtschule
Standort Wiedenbrück

Burgweg 23
33378 Rheda-Wiedenbrück


Bauherr:

Stadt Rheda-Wiedenbrück
Der Bürgermeister
Rathausplatz 13
33378 Rheda-Wiedenbrück

Planung:
Stadt Rheda-Wiedenbrück
FB. Immobilienmanagement
Rathausplatz 13
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242.963-536
Fax: 05242.963-539
susanne.grabolle@rh-wd.de

Phase:	Genehmigungsplanung
Inhalt:	2. Obergeschoss
Plan-Nr.:	B-004
Gezeichnet:	Susanne Grabolle
Maßstab:	1:100
Datum:	22.02.2023
Letzte Änderung:	

- ACHTUNG - Wichtiger Hinweis zur Bestandsanlage:**
- Klingeln und Sirenen müssen zurück gebaut werden.
 - Die Verkabelung der gesamten Bestandsanlage ist vollständig zu ersetzen.
 - Besondere Aufmerksamkeit gilt den Druckknopfmeldern - auch deren Leitungen müssen erneuert werden!
 - Alle Arbeiten müssen fachgerecht und gemäß geltender Normen und Vorschriften ausgeführt werden.

05	-	-	-
04	-	-	-
03	-	-	-
02	-	-	-
01	-	-	-
Index	Änderung	Datum	Gez.
		Diese Zeichnung verbleibt in meinem Eigentum- und Urheberrecht. Sie darf ohne meine schriftliche Zustimmung, auch nicht auszugsweise vervielfältigt, kopiert oder Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Alle Rechte für den Fall einer Fälschung oder Diebstahlungsverletzung vorbehalten. Wiederholte Benutzung durch den Empfänger oder Dritter hat zivil- und strafrechtliche Folgen. Sie ist auf Anforderung zurückzugeben.	
Bauherr:	 Rheda-Wiedenbrück Fachbereich Immobilienmanagement Rathausplatz 13 33378 Rheda-Wiedenbrück		
Bauvorhaben:	Erneuerung einer Brandmeldeanlage Moritz-Fontaine-Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück Burgweg 23 33378 Rheda-Wiedenbrück		
Geschoss:	2. Obergeschoss		
Plan-Bez.:	- Brandmeldeanlage -		
Planungsphase:	Ausführungsplanung	Freigabevermerk:	
Letzte Bearb.:	16.07.2025	Maßstab:	1:100
Bearbeiter:	...	Blattgröße:	A0
Projekt Nr.:	23080	Plan Nr.:	23080-05-E-205-00