

Schallschutzanforderung: $R_{w,P} = 37 \text{ dB}$
Brandschutzanforderung: keine
Stockbreite 105mm umlaufend

- Schallschutzanforderung: $R_{w,P} = 42\text{dB}$
Brandschutzanforderung: keine
Stockbreite 70mm umlaufend

- 4 Leibesverkleidung, Holzwerkstoff furniert
[AN Innentüren](#)
- 5 Sturzverkleidung, Holzwerkstoff furniert
[AN Tischlerarbeiten](#)
- 6 Rechteckrohr 80 x 50 x 4mm, Stützen von OK RFB bis UK RD
[AN Trockenbau](#)
- 7 Trennwand Typ 4, 100mm, $R_w \geq 55$ dB
[AN Trockenbau](#)
- 8 Vorsatzschale Typ 1, 85mm
[AN Trockenbau](#)
- 9 freitragende Decke Typ 13, 125mm
[AN Trockenbau](#)
- 10 Bedämpfung MiWo 50mm
[AN Trockenbau](#)

**Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt
Rostock**



PLANVERFASSEN

DATUM, UNTERSCHRIFT

GEPRÜFT

HHV-Nr.
20103 E9 0001

Ausführungsplanung

PLAN-NR
514-21
TEIL-PLAN

DATEI-NAME: 20103 E90001 P5 000 - DT514-21 A- _ _

