

Schallschutzanforderung:  $R_{w,P} = 37 \text{ dB}$   
Brandschutzanforderung: keine  
Stockbreite 105mm umlaufend

- Schallschutzanforderung:  $R_{w,P} = 42\text{dB}$   
Brandschutzanforderung: keine  
Stockbreite 70mm umlaufend

- 4 Leibungsverkleidung, Holzwerkstoff furniert  
[AN Innentüren](#)
- 5 Sturzverkleidung, Holzwerkstoff furniert  
[AN Tischlerarbeiten](#)
- 6 Rechteckrohr 80 x 50 x 4mm, Stützen von OK RFB bis UK RD  
[AN Trockenbau](#)
- 7 Trennwand Typ 4, 100mm,  $R_w \geq 55$  dB  
[AN Trockenbau](#)
- 8 Vorsatzschale Typ 1, 85mm  
[AN Trockenbau](#)
- 9 freitragende Decke Typ 13, 125mm  
[AN Trockenbau](#)
- 10 Bedämpfung MiWo 50mm  
[AN Trockenbau](#)

**Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt  
Rostock**



DATUM, UNTERSCHRIFT

GEPRÜFT

HHV-Nr.  
20103 E9 0001

## Ausführungsplanung

PLAN-NR  
**514-21**  
TEIL-PLAN

DATEI-NAME: 20103 E90001 P5 000 - DT514-21 A- \_ \_

