

LEGENDE KÜCHENTECHNIK A U S G A B E K Ü C H E

06	- AUSGABEKÜCHE	
06.1	- ENTFÄLLT Entwässerungsrinne 1300/200mm	ENTFÄLLT ABW DN70
06.2	- NUTZER Dosiermischer zur Reinigung + Desinfektion 650/333/710mm mit Schlauchhalterung und 3 Kanister auf Wandkonsole	TWK DN15, Auslaufventil mit Schlauchanschluss H= 60, 60cm ü. OK FFB
06.3	- Schlauchaufroller, UK Wandbefestigung UK Wandbefestigung auf H= 202, 70cm ü. OK FFB	SANITÄR Mischwasser DN15 über Mischbatterie mit Schlauchanschluss über Zuleitungen TWK/TWW DN20 H= 162, 10cm ü. OK FFB
06.4	- Zulauf Tisch 1300/700/850mm mit Spülbecken 600/400/250mm und Standardmaturen mit Schlauchbrause	TWK/TWW DN20 SANITÄR Eckventil DN20 für TWK+TWW, H= 45, 0cm ü. OK FFB ABW DN50, H= 35, 0cm ü. OK FFB
06.5	- Hauben-Geschirrspülmaschine 735/750/2190(2235)mm	Elt. 16, 9kW, 3N PE 400V, 50Hz, 32A Anschlussltg. ab Ausgang Maschine 1, 8m ELEKTRO Anschlusskasten mit Netztrennschalter H= 30, 0cm ü. OK FFB Potentialausgleichsleitung TWK DN15 über Enthärtung 10, 5 für TWKW DN15, max. 3°dH, 10°C Durchflussleistung: 8 l/min. Fließdruck min. 1, 0 bar vor dem Magnetventil max. 5, 0 bar H= 40, 0cm ü. OK FFB SANITÄR Absperrventil, Magnetventil und Feinfilter Ablauf-Anschlussleitung Abwasserpumpe mit Schlauch 3/4" intern im Automat als Siphon verlegt, freier Auslauf ABW DN50 mit Gefälle H= 30, 0cm ü. OK FFB LÜFTUNG Bauseitige Ablufthaube min. 1200/1200mm, UK=2, 50m ü. OK FFB Wärmel. lat. 0, 20kW sens. 1, 40kW min. Nachströmung 330 m³/h
HINWEIS für ELEKTRO Fi-allstromsensitiv für folgende Geräte vorsehen: 6.5 - Geschirrspülmaschine 6.31 - Kombidämpfer ERDUNG vorsehen bei allen Küchenmöbel, Geräten + Gullys		Empfohlene Absaugfläche nach EN 16282
06.6	- Auslauftisch 1100/700/850mm	Elt. 230V-Steckdose, 50-60Hz, 17VA
06.7	- Korb-Schrägbord 1000/400mm	TWK DN15
06.8	- Enthärtungsanlage 225/400/520mm für 6.5	SANITÄR Geräteanschlussventil mit RV DN15 - AG 3/4" H= 60, 60cm ü. OK FFB ABW DN40 über 6.5
06.9	- LIEFERANT Spülmittel- u. Klarspülbehälter für 6.5	
06.10	- Abfallrolli	
06.11	- Tablett-Abraumwagen 1234/766/1625mm	
06.12	- Arbeitstischkombination 2000/700/850mm mit Schubladenblock B= 400mm und 2 Schiebetüren	
06.13	- Induktion-Auftischgerät mit 2 Platten	Elt. 10, 0kW, 400V AC, 16A über Steckdose H= 101, 20cm ü. OK FFB

06.14	- Oberschrank 1500/400/600mm	
06.15	- Micro 650/526/471mm auf Wandkonsole UK Wandkonsole= 125, 0cm ü. OK FFB	
06.16	- Oberschrank 1500/400/600mm	
06.17	- Kühlschrank 710/830/2040mm, fahrbar	
06.18	- ENTFÄLLT Entwässerungsrinne 1300/200mm	
06.19	- Neutralausgabe (Pausenverkauf) 700/820/900mm mit Aufsatz 1-etagig, Durchreiche 275mm, Glasbord mit Hustenschutz	
06.20	- Kaltausgabe 1770/820/900mm mit Kühlwanne Größe 4 x 1/1GN, 210mm tief, im Unterbau Unterschrank mit Flügeltüre 900/760/445mm, Inst.-Fächer Elektro L=200mm mit	
06.21	- Aufsatz 1-etagig, Durchreiche 275mm, Glasbord mit Hustenschutz und Beleuchtung	
06.22	- Neutralausgabe (Pausenverkauf) 700/820/900mm mit Aufsatz 1-etagig, Durchreiche 275mm, Glasbord mit Hustenschutz	
06.23	- Warmausgabe 1770/820/900mm mit 3 eingeschweißten Systemträgern mit je einem Ceranheizfeld (3 x GN 1/1), im Unterbau Unterschrank mit Flügeltüren 900/760/445mm und Inst.-Fach Elektro L=200mm	
06.24	- Aufsatz 1-etagig, Durchreiche 275mm, Glasbord mit Hustenschutz und Beleuchtung/Wärmebord	
06.25	- Tablettutsche B=330mm	
06.26	- HWB-Hygienecenter 565/420/1145mm, Becken 500/310/150mm mit berührungsloser Armatur, Integriert Seifen-, Desinfektionsmittel-spender und Händetrockner	
06.27	- Entwässerungsrinne 2300/200mm bestehend aus 1 Gitterrost 300/300mm und 4 Schwerlastabdeckungen 500/200mm	
06.28	- Tellerspender, beheizt	
06.29	- Servierwagen	
06.30	- Plattformstapler	
06.31	- Laut Besprechung am 20.12.23: Kombidämpfer 850/775/754mm auf Untergestell ENTFÄLLT SANITÄR Gully mit Schlammfang	

Elt. 3, 20kW, 15, 0A, 230V, 50Hz über Steckdose H= 162, 10cm ü. OK FFB
Wärmel. lat. 0, 04kW sens. 0, 16kW

Elt. 0, 75kW, 230V, 50Hz, 1 Ph. Steckdose H= 223, 0cm ü. OK FFB
Wärmel. sens. 0, 525kW
ENTFÄLLT ABW DN70

Elt. 3, 0kW, 3N AC 400V, 50Hz Zuleitungskabel: 3, 0m lang mit CEE-Stecker 16A, 400V
Taufwasserverdunstung Wärmel. sens. 2, 10kW
Elt. 0, 03kW, 1N AC 230V, 50Hz Zuleitungskabel: 3, 0m lang mit SchukoStecker 16A, 230V

Elt. 10, 5kW, 3N AC 400V, 50Hz Zuleitungskabel: 3, 0m lang mit CEE-Stecker 16A, 400V
Wärmel. lat. 2, 10kW sens. 1, 35kW

Elt. 1, 53kW, 1N AC 230V, 50Hz Zuleitungskabel: 5, 0m lang mit SchukoStecker 16A, 230V

Steckdose Elt. 1, 5kW, 1x230V/N/PE H= 70, 0cm ü. OK FFB
TWK/TWW DN15, H= 70, 0cm ü. OK FFB
SANITÄR Eckventil 1/2"-10mm mit Schmutzfänger + Rückschlagventil ABW DN50, H= 55, 0cm ü. OK FFB
ABW DN100, Elt. Erdung Gully + Rinne

Über Steckdose 230V, 1, 60kW H= 101, 20cm ü. OK FFB
Wärmel. sens. 0, 48kW

Elt. 10, 8kW, 400V, 3 x 16A, 5 x 2, 5mm2 TWK DN20, max. 5-7°dH, max. 191/min.
SANITÄR Geräteanschlussventil mit RV 1/2" - AG 3/4" Elt. /TWK: H= 121, 50cm ü. OK FFB
ABW DN50 H= 35, 0cm ü. OK FFB

07	- UMPACKZONE	
07.1	- HWB-Hygienecenter 565/420/1145mm, Becken 500/310/150mm mit berührungsloser Armatur, Integriert Seifen-, Desinfektionsmittel-spender und Händetrockner	Steckdose Elt. 1, 5kW, 1x230V/N/PE H= 70, 0cm ü. OK FFB TWK/TWW DN15, H= 70, 0cm ü. OK FFB SANITÄR Eckventil 1/2"-10mm mit Schmutzfänger + Rückschlagventil ABW DN50, H= 55, 0cm ü. OK FFB
07.2	- NUTZER Umkleideschrank Rein/Unrein B=400mm (4 Stück)	Über Elt. Steckdose 230V Je Elt. 0, 50kW, 1N AC 230V H= 101, 20cm ü. OK FFB
07.3	- NUTZER Thermoporte mit Rolli (2 Stück), beheizt	
07.4	- NUTZER Thermoporte auf Rollen (2 Stück), unbeheizt	
07.5	- ELEKTRO Unterverteilung	
08	- PUTZRAUM	
08.1	- SANITÄR Ausguss	
08.2	- Trockner 8kg - 598/613/842mm	Elt. 0, 60kW, 230V, 10A, 50Hz über Steckdose H= 101, 20cm ü. OK FFB
08.3	- Waschmaschine 10kg - 590/598/860mm	Elt. 2, 3kW, 230V, 10A, 50-60Hz über Steckdose TWK-Auslaufventil DN20 Elt. /TWK: H= 101, 20cm ü. OK FFB ABW DN50, H= 45, 0cm ü. OK FFB
08.4	- Putzmittelregal 1000/600/1200mm	
08.5	- NUTZER Putzmaschine	Elt. 230V-Steckdose TWK-Auslaufventil DN20 Elt. /TWK: H= 60, 60cm ü. OK FFB
08.6	- NUTZER Reinigungswagen	
08.7	- SANITÄR Gully mit Schlammfang	ABW DN100, Elt. Erdung Gully
09	- SPEISESAAL	
09.1	- Tablett- und Besteckspender (3 Stück)	
09.2	- Tablett-Abraumwagen (3 Stück)	



LEGENDE	Farbkennung
	EDELSTAHOBERFLÄCHEN
	KOCH- UND WÄRMEGERÄTE
	KÄLTE
	ABFALLENTSORGUNG
	KLEINKÜCHENGERÄTE
	KUNSTSTOFF
	BAUSEITS/NUTZER/LIEFERANT
	SANITÄR

LEGENDE	Symbolik
	TWK TRINKWASSER KALT
	TWW TRINKWASSER WARM
	TWKW TRINKWASSER KALT WEICH
	TWK AUSLAUFVENTIL
	ABW ABWASSER
	Elt. ELEKTROANSCHLUSS
	230V STECKDOSE
	400V STECKDOSE
	RV RÜCKSCHLAGVENTIL MIT BEÜLFER, SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG und DVGW-geprüft

A U S S C H R E I B U N G S Z E I C H N U N G

EMS - Erweiterungs-Neubau Mittelschule
Freilassing - Lehr- und Ausgabeküche

EG - Ausgabeküche
Küchentechnik

P1.-Nr.: 2302-A-02/2
Geänd.: 07.10.2024
Geänd.: 09.01.2024
M.: 1 : 50
gez.: AS