

Brücke-Museum – Erweiterung und Sanierung

Bedarfsprogramm Bussardsteig 9 14195 Berlin

Raum-, Funktions-; Ausstattungsprogramm

Dokumentnummer: A9.201

Stand: Index j, Datum: 11.02.2022

Nr.	Bereich	Raumbezeichnung	Flächentyp (Nutzfläche NUF 1-7)	max. Besucheranzahl (Papierstil)	Anzahl Arbeitsplätze	Nutzungszeiten	Stoffliche Fr. KodSch. (NUF in m²)	Stoffliche Bedarfsprogramm (NUF in m²)	Differenz Stofffläche (NUF in m²)	lichte Raumnische (m)	Tageslicht (ja/nein)	Sonnenschutz (ja/nein)	Blendschutz (ja/nein)	Verdunklung (ja/nein)	Sicherheitsanforderung (ja/nein)	Raum-akustik (ja/nein)	Schallschutz (ja/nein)	Wand Bleiche etc.	Boden Nutzlast (kN/m²)	Boden Einzellast	Bodenbelag (Anforderung)	Bodentanks (ja/nein)	Decken Einbauten	Tür lichte Breite (m)	Tür Ausstattung (Automatik/ Feststellanlage ...)	Beleuchtung	Lufttemperatur (min/max)	RLT- Konditionierung (ja/nein)	RLT - Feuchtheitsschutz	Kommunikation WLAN/ LAN/ DECT	Video Anzahl Kameras/Anzeige	Anmerkungen/ Notizen (funktionale Belege etc.)
a. Ausstellen						850	890	40																								
1		Ausstellung Bestand	NUF 5	200	/	6 Tage 11-18 Uhr	400	460	60	wie Bestand	ja	ja, mit UV- Schutz	ja	nein	Zeit in Anlehnung an RC4 EMA VdS KL C-SG 6	ja	nein		wie Bestand	wie Bestand	wie Bestand	ja		/	/	- Allg. Beleuchtung - Ausstellungsbel. mit Lichtsteuerung	18/22 in 90% der Zeit	/	50% r.F. +/-5% in 90% der Zeit	WLAN	ja/ 12	- repräsentative und hochwertige, gastfreundliche Räume, Ausstellungssystem - Teilungsmöglichkeit - Nähe zu Vermittlungsraum - Zugang über Foyer - strukturierte Verkabelung, Stromversorgung
2		Ausstellung Neubau	NUF 5	200	/	6 Tage 11-17 Uhr	450	430	-20	4-5	ja	ja, mit UV- Schutz	ja	ja	RC4 EMA VdS KL C-SG 6	ja	ja	Vorsatz- schale, damit Kunst an die Wände gehängt werden kann	5	4	- Stehkomfort, d.h. kein ungesetzlicher Estrich, eher Naturmaterialien Holz oder Linoleum, - leicht zu reinigender Bodenbelag - (Möglichkeit in den Boden zu bohren)	ja	Lastösen 500 kg	2,5	Automatik / Feststellanlage	- Allg. Beleuchtung - Ausstellungsbel. mit Lichtsteuerung	18/22 in 95% der Zeit	/	50% r.F. +/-5% in 95% der Zeit	WLAN	ja/ 6	- Nähe zum Foyer, Ausstellungsfäche, Vermittlungsraum - repräsentative gastfreundliche hochwertige Räume - ohne zusätzliche Ausstellungsarchitektur nutzbar - großzügige Proportionen, evtl. zwei Räume - flexibel bestuhbar - strukturierte Verkabelung, Stromversorgung
b. Besucherservice und Vermittlung						335	455	120																								
3		Foyer inkl. Kasse und Shop (Erweiterung)	NUF 4	300	1 bis 2	6 Tage 11-17 Uhr	135	135	0	wie Bestand	ja	ja	nein	nein	Zeit in Anlehnung an RC4 EMA	ja	ja									- Allg. Beleuchtung - Sonderbeleuchtung - ggf. punktuell höhere Beleuchtungsstärke	nach DIN		Trennung Raumklima Foyer- Ausstellung erforderlich	WLAN		- Zentraler Eingang mit Shop/Kasse - Hauptzugang von Aussen - Hauptverteilung zu Ausstellungsfäche, Garderobe, Vermittlungsraum, Café - Verbindung zu Café - strukturierte Verkabelung, Stromversorgung
4		Lager Foyer Shop/ KlWa/ Garderobe	NUF 4				0	15	15																							- Platz für 1-2 Kinderwagen
5		Garderobe und Schließfächer	NUF 7	600	1		55	55	0		nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	/												WLAN		- Nähe Foyer - Nähe Ausstellungsraum - Es soll sowohl eine Abgabegarderobe, wie auch ein Schließfachsystem zur Selbstnutzung mit Aufladestation für Telefone geben

Brücke-Museum – Erweiterung und Sanierung

Bedarfsprogramm Bussardsteig 9 14195 Berlin

Raum-, Funktions-, Ausstattungsprogramm

Dokumentennummer: A9.201

Stand: Index j, Datum: 11.02.2022

Nr.	Bereich	Raumbezeichnung	Flächentyp (Nutzfläche NUF 1-7)	max. Besucheranzahl (Papierstil)	Anzahl Arbeitsplätze	Nutzungszeiten	Stoffliche Fr. Kodich. (NUF in m²)	Stoffliche Bedarfsprogramm (NUF in m²)	Differenz Stoffliche (NUF in m²)	lichte Raumnische (m)	Tageslicht (ja/nein)	Sonnenschutz (ja/nein)	Blendschutz (ja/nein)	Verdunklung (ja/nein)	Sicherheitsanforderung (ja/nein)	Raum-akustik (ja/nein)	Schallschutz (ja/nein)	Wand Bleibe etc.	Boden Nutzlast (kN/m²)	Boden Einzellast	Bodenbelag (Anforderung)	Bodentanks (ja/nein)	Decken Einbauten	Tür lichte Breite (m)	Tür Ausstattung (Automatik/ Feststellanlage ...)	Beleuchtung	Lufttemperatur (min./max.)	RLT - Konditionierung (ja/nein)	RLT - Feuchtsiedleranz	Kommunikation WLAN/ LAN/ DSCIT	Video Anzahl Kameras/Anzeige	Anmerkungen/ Notizen (funktionale Bedinge etc.)	
6		Café (Gastraum)	NUF 4	40		7 Tage 11-20 Uhr	75	60	-15		ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	/			- Stehkomfort - leicht zu reinigender Boden,					- Allg. Beleuchtung	nach DIN	nach DIN	nach DIN	WLAN		- Im Sommer um Außenbereich erweiterbar. - Abgeschlossen von Ausstellungsbereich nutzbar, sodass man auch Vermietung und Abendveranstaltungen anbieten kann. - Versorgung mit Getränken und kleinen Speisen - eigener Eingang - gemeinsame Toiletten mit Brücke-Museum	
7		Café (Serviceflächen mit Aufbereitungsküche)	NUF 3				0	80	80																							- Küche (Aufbereitungsküche) siehe Gastronomisches Konzept, Büro Igo Wessel - Wasser und Abwasseranschluss Gastro	
8		Vermittlungsraum (35 - 40 P.)	NUF 5	35-40	/	7 Tage 11-17 Uhr	70	90	20		ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja				- Stehkomfort - leicht zu reinigender Boden,	ja	Lastösen		Automatik / Feststellanlage	- Allg. Beleuchtung				WLAN	nein	- Zugang über Foyer - Nähe zu Ausstellung - Nähe zu Abstellraum für Materialien, Technik und Mobiliar - flexible und multifunktionale Werkstatt- Arbeitsituation - strukturierte Verkabelung, Stromversorgung	
9		Lager: Veranstaltung/ Stühle	NUF 4				0	20	20																							- Nähe zu Ausstellung	
c. Sammeln und Bewahren							325	315	-10																								
10		Depot	NUF 4	0	/	5 Tage 8-19 Uhr	215	215	0	3,5	nein	nein	nein	nein	RC4 EMA, Loschan- lage (HDM/ Gas) VdS KL C-SG 6	nein	nein	/			- leicht zu reinigender Boden,	ja	Gas- Loschant.		Automatik / Feststellanlage	- Allg. Beleuchtung	16-20	/	50% r.F. +-5%	WLAN	ja/ 2	- direkte Nähe zu Restaurierungswerkstatt, Rahmenlager - Nähe Studiensaal	
11		Restaurierungswerkstatt (mit Arbeitsplatz für 1 Restaurator*in)	NUF 3	0	1	5 Tage 8-19 Uhr	35	35	0	min 3,50	ja	ja	ja	ja	RC4 VdS KL C-SG 6	ja	nein	/			- leicht zu reinigender Boden,	Nein	/		- Allg. Beleuchtung - Fachlampen	18/22	/	50% r.F. +-5% in 90% der Zeit	WLAN	ja/ 2	- direkte Nähe zum Depot und Rahmenlager - Nähe Studiensaal		
12		Lager: Rahmen, Sockel, Vitrinen	NUF 4	0	/	5 Tage 8-19 Uhr	40	40	0							nein	nein	/			- leicht zu reinigender Boden,				Automatik / Feststellanlage	- Allg. Beleuchtung						- direkte Nähe zum Depot und zur Restaurierungswerkstatt	
13		Lager: Allgemeines	NUF 4	0	/	5 Tage 8-19 Uhr	35	25	-10																								
d. Diensträume							526	542	16																								

Brücke-Museum – Erweiterung und Sanierung

Bedarfsprogramm Bussardsteig 9 14195 Berlin

Raum-, Funktions-; Ausstattungsprogramm

Dokumentennummer: A9.201

Stand: Index j, Datum: 11.02.2022

Nr.	Bereich	Raumbezeichnung	Flächentyp (Nutzfläche NUF 1-7)	max. Besucheranzahl (Papierstil)	Anzahl Arbeitsplätze	Nutzungszeiten	Stoffliche Fr. Kodisch. (NUF in m²)	Stoffliche Bedarfsprogramm (NUF in m²)	Differenz Stofffläche (NUF in m²)	lichte Raumnische (m)	Tageslicht (j/n/ni)	Sonnenschutz (j/n/ni)	Blendschutz (j/n/ni)	Verdunklung (j/n/ni)	Sicherheitsanforderung (j/n/ni)	Raum-akustik (j/n/ni)	Schallschutz (j/n/ni)	Wand Belege etc.	Boden Nutzlast (kN/m²)	Boden Einzellast	Bodenbelag (Anforderung)	Bodentanks (j/n/ni)	Decken Einbauten	Tür lichte Breite (m)	Tür Ausstattung (Automatik/ Festenleuchte ...)	Beleuchtung	Lufttemperatur (min./max.)	RLT - Konditionierung (j/n/ni)	RLT - Feuchtestoleranz	Kommunikation WLAN/ LAN/ DECT	Video Anzahl Kameras/Standorte	Anmerkungen/ Notizen (funktionale Belege etc.)	
14		Büro: Direktorin	NUF 2	0	1	5 T. 8-19 Uhr	21	20	-1		ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	/				nein	/			- Allg. Beleuchtung	20/26				WLAN		
15		Büro: Kaufmännische Leitung	NUF 2	0	1	5 T. 8-19 Uhr	18	15	-3		ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	/				nein	/			- Allg. Beleuchtung	20/26				WLAN		
16		Büro: Teamassistentin	NUF 2	0	1	5 T. 8-19 Uhr	18	11	-7		ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	/				nein	/			- Allg. Beleuchtung	20/26				WLAN		
17		Büro: Ausstellungskuratorin (modell) + ext. Mt.	NUF 2	0	2	5 T. 8-19 Uhr	27	22	-5		ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	/				nein	/			- Allg. Beleuchtung	20/26				WLAN		
18		Büro: Referentin Direktion, Curator of Outreach, Provenienz, Kommunikation	NUF 2	0	2	5 T. 8-19 Uhr	6	20	14		ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	/				nein	/			- Allg. Beleuchtung	20/26				WLAN		
19		Büro: Verwaltung	NUF 2	0	3	5 T. 8-19 Uhr	11	33	22		ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	/				nein	/			- Allg. Beleuchtung	20/26				WLAN		
20		Kombibüro: Registrieren, Sammlungskuratorin, 2 Volontär*innen, Koordination,	NUF 2	0	7	5 T. 8-19 Uhr	70	56	-14		ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	/				nein	/			- Allg. Beleuchtung	20/26				WLAN		
21		Büro extern: Schmidt-Rottluff Stift.	NUF 2	0	1	5 T. 8-19 Uhr	14	11	-3		ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	/				nein	/			- Allg. Beleuchtung	20/26				WLAN		
22		Besprechungsraum	NUF 2	0	/	5 T. 8-19 Uhr	35	35	0		ja	ja	ja	ja		ja	ja	/			- Stehkomfort - leicht zu reinigender Boden,	ja	/				20/26				WLAN		- teilbar
23		Bibliothek	NUF 5	5	2	5 T. 8-19 Uhr	80	80	0		AP: ja Tisch: nein	ja	ja	ja	nein	ja	nein	/			- ästhetisch hochwertiger Boden - Stehkomfort - leicht zu reinigender Boden,	ja				- Allg. Beleuchtung - Mobiliar mit Tischlampen	18/22	/	50% r.F. +/-5% in 90% der Zeit		WLAN	ja	- direkte Nähe zum Depot
24		Studiensaal	NUF 5				33	33	0									/												WLAN		- Kann auch ein Raum mit Bibliothek sein (so geplant in der Machbarkeitsstudie)	
25		Küche, zur Versorgung der Mitarbeiter*innen	NUF 1		/	5 Tage 8-19 Uhr	18	25	7							nein	ja	/			- Stehkomfort - leicht zu reinigender Boden,	nein				- Allg. Beleuchtung					WLAN		- wegen der dezentralen Lage des Hauses ist die Möglichkeit zum Kochen wichtig
26		Aufenthalt/ Umkleide Aufsichten	NUF 1		/	6 Tage 11-17 Uhr	23	23	0		ja					nein	ja	/			- leicht zu reinigender Boden,	nein									WLAN		- muss geschlechtergetrennt sein (2 x 11,5qm)
27		Sanitärraum Personal	NUF 7		26-50		6	18	12						nein			/															unisex- Toiletten
28		Sanitärräume Besucher Frauen (inkl. barrierefrei)	NUF 7				22	24	2						nein			/															unisex- Toiletten

Nr.	Bereich	Raumbezeichnung	Flächentyp (Nutzfläche NUF 1-7)	max. Besucheranzahl (Papierst.)	Anzahl Arbeitsplätze	Nutzungszeiten	Stoffliche Fr. KoStich. (NUF in m²)	Stoffliche Bedarfsprogramm (NUF in m²)	Differenz Stofffläche (NUF in m²)	lichte Raumnische (m)	Tageslicht (j/nein)	Sonnenschutz (j/nein)	Blendschutz (j/nein)	Verdunklung (j/nein)	Sicherheitsanforderung (j/nein)	Raum-akustik (j/nein)	Schallschutz (j/nein)	Wand Bleiche etc. (j/nein)	Boden Nutzlast (kN/m²)	Boden Einzellast	Bodenbelag (Anforderung)	Bodenrucks (j/nein)	Decken Einbauten	Tür lichte Breite (m)	Tür Ausstattung (Automatik/ Feststellanlage „J“)	Beleuchtung	Lufttemperatur (min/max)	RLT- Konditionierung (j/nein)	RLT - Feuchtheitzsens.	Kommunikation WLAN/ LAN/ DECT	Video Anzahl Kameras/Standorte	Anmerkungen/ Notizen (funktionale Bezüge etc.)		
29		Sanitärräume Besucher Männer (inkl. barrierefrei)	NUF 7				22	24	2						nein			/														unisex- Toiletten		
30		Hauswirtschaftsraum / Reinigung	NUF 7				13	13	0						nein			/																
31		Hausmeisteraum/ Werkstatt	NUF 3		1	5 Tage 8-19 Uhr	35	25	-10						nein			/													WLAN	- nicht ständiger Arbeitsplatz		
32		Gerätelager (Aussenraum)	NUF 4				18	18	0						nein			/																
33		Müllraum	NUF 7				13	13	0						nein			/																
34		Serverraum	NUF 7				13	13	0		nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	/				nein	/											
35		Sicherheitstechnik	NUF 7				10	10	0		nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	/				nein	/											
Gesamt NUF							2036	2202	166																									