

Arbeitskarte für KG 453 Uhrenanlage

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
		1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	

1		0	Uhrenanlage							Nach spezifischen Herstelleran- gaben
1		1	Inspektion mit optischer Begutach- tung des Gerätezustandes, Prüfung auf Beschädigungen. Reinigung des Gehäuses.			X				
1		2	Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. Nachziehen der Anschlüsse.			X				
1		3	Funktionstest aller Bedien- und An- zeigeelemente			X				
1		4	Überprüfung der Energieversorgung (Einhalten von Kennwerten)			X				
1		5	Prüfen und Auswechseln von Bau- elementen mit begrenzter Lebens- dauer (z. B. Batterien) bei Bedarf				X			
1		6	Neueinstellung und Abgleichen von Bauteilen und Geräte				X			
1		7	Pflege und Reinigen von Anlagentei- len, Reinigung von Lüftungsschlitzen				X			