

# Karmannstr. Wartung des Notstromaggregates.

## Anlage 1 zur Ausschreibung der Wartung



Stromerzeugungsaggregat nach DIN ISO 8528		
Hersteller	IVS GmbH	-----
Aggregat - Nr.	0502758	-----
Baujahr	05/2005	-----
Nennleistung LTP	800/640	kVA / kW
Nennleistungsfaktor	0,8	-----
Maximale Aufstellhöhe	300	m über NN
Maximale Umgebungstemperatur	25	°C
Nennfrequenz	50	Hz
Nennspannung	400/230	V
Nennstrom	1168	A
Masse	5600	kg
Leistungsklasse	G2	-----
Anlage nach	VDE 0108	-----
Motor MTU	16V 2000	720 kW
Generator Mecc Alte	ECO 42-2SN/4	930 kVA

Industrievertretung Schwalbach GmbH  
Vertrieb und Montage von Notstromaggregaten  
Natorperstr. 79  
59439 Holzwickede Tel. (02301) 91256-0 Fax -10

**IVS** GmbH

