



Zeichenerklärung

Bestand	GG DN 125	Trinkwasserleitung	—	Katastergrenzen
Planung	PE 140 x 12.8 - 200 m	Trinkwasserleitung mit Hausanschluss und Hydrant	○ K2	Trinkwasserknotenpunkte Details in Unterlage 16.4.1 / 1-6
	VAB	Umschluss auf vorh. HA	✕ ✕ ✕	vorh. Trinkwasserleitung abbrechen
	EH	Trinkwasserleitung (grabenlose Verlegung)	✕ ✕ ✕	vorh. Trinkwasserleitung verdämmen/stilllegen und verschließen
	SG / Z6		▨	Oberflächenauflbruch / -wiederherstellung

Anmerkung:
 Für die Genauigkeit der Lage und Höhe vorhandener Kabel/Leitungen kann keine Gewährleistung übernommen werden. Suchschachtungen zur Feststellung der lage- und höhenmäßigen Position der vorh. Medien müssen im Vorfeld der Ausführung erfolgen!
 Vor Baubeginn ist in jedem Fall eine örtliche Einweisung durch die jeweiligen Versorgungsträger zu veranlassen. Für eventuell auftretende Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Anmerkung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Plangrundlage	aufgestellt von	Stand
Vermessung	Blom Deutschland GmbH, info@blom-deutschland.de	02/2025

Merkel Ingenieur Consult GmbH & Co. KG Schwedenstraße 10 17033 Neubrandenburg Telefon 0395 56027-0 ni-neubrandenburg@merkel-mic.de	bearbeitet	Böhme
	gezeichnet	Laschin
	geprüft	Bartels
	herausgegeben	Dezember 2025
25 005 200		

Träger der Baumaßnahme	geprüft/ gesehen
Stadtwerke Prenzlau Freyschmidtstraße 20 17291 Prenzlau Tel.: 03984/853-0 Fax: 03984/853-199	

Ausführungsplanung	
Prenzlau	
Lagesystem ETRS_UTM33	Höhensystem DHHN 2016
Grundhafter Ausbau der Winterfeldtstraße	
geprüft/ gesehen	geprüft/ gesehen

Unterlage 5.6
 Blatt-Nr. 1
 Lageplan Trinkwasser
 "Stettiner Straße" bis "Lessingstraße"
 Maßstab 1 : 250