

**Vergabeverfahren: Heizung / Lüftung / Sanitär (HLS)**  
**Vergabenummer VGAEV\_09**

**Hier: Bieterinformation 1 vom 12.03.2026**

**Anmerkungen und Korrekturen seitens des Auftraggebers**

	<b>Bieterinformation</b>	<b>Stand</b>	<b>Anmerkungen/Korrekturen</b>
<b>Aktuell</b>	<b>1</b>	<b>12.03.2026</b>	<b>2</b>

<b>Sachverhalt/Frage Nummer 1</b>
Ein Bieter hat eine Frage zum Leistungsverzeichnis (Thema Lüftung):  Im Leistungsverzeichnis Vortext steht ...  "Bauseits werden konstruktiv passend zu den Grundrahmen der Lüftungsgeräte Stahlkonstruktionen zur Aufstellung vorbereitet."  Diese Unterkonstruktion ist aber unter den Positionen 3.1.20 und 3.1.30 im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben.  Der Bieter bittet um Klarstellung.
<b>Antwort zu Sachverhalt Nummer 1</b>
Die Unterkonstruktion ist durch den Bieter mit anzubieten, wie in Pos. 3.1.20 und 3.1.30 beschrieben.
<b>Sachverhalt/Frage Nummer 2</b>
Ein Bieter hat einen Hinweis zum Leistungsverzeichnis (Thema Lüftung):  Im Text des Lüftungsgerätes besteht eine Diskrepanz bei den Luftmengen. Der Abluftvolumenstrom mit der Angabe 24.600 m <sup>3</sup> /h kann nicht stimmen. Der Bieter bittet um eine Klärung. Zumal kein Fabrikat ausgeschrieben ist und das Gerät bei verschiedenen Anbietern angefragt werden muss.
<b>Antwort zu Sachverhalt Nummer 2</b>
Hier liegt ein Fehler vor. Der Abluftvolumenstrom ist 4.800m <sup>3</sup> /h. Ein Fabrikat muss durch den Planer nicht angegeben werden.