

**Vergabeverfahren: Heizung / Lüftung / Sanitär (HLS)  
Vergabenummer VGAEV\_09**

**Hier: Bieterinformation 2 vom 18.03.2026**

**Anmerkungen und Korrekturen seitens des Auftraggebers**

	<b>Bieterinformation</b>	<b>Stand</b>	<b>Anmerkungen/Korrekturen</b>
<b>Aktuell</b>	<b>2</b>	<b>18.03.2026</b>	<b>1</b>

<b>Sachverhalt/Frage Nummer 1</b>
Im Text des Lüftungsgerätes fehlt, lt. Aussagen zweier unterschiedlicher Hersteller, die Beschreibung des kompletten Fortluftzuges (Ventilator + Schalldämpfer + Leerteil mit Klappe). Würde gem. LV angeboten werden, würde am Gerät ein Viertel der Anlage fehlen. Der Bieter bittet um Beschreibung des Fortluftzuges.
<b>Antwort zu Sachverhalt Nummer 1</b>
Die Leistungsposition wurde korrigiert. Es wird ein überarbeitetes Leistungsverzeichnis mit der zusätzlichen Bezeichnung REV01 auf dem Vergabemarktplatz bei den Vergabeunterlagen eingestellt.